

Porto Alegre, RS, 29/06/2016, às 15h55min.

Esclarecimento 01 do Pregão Eletrônico nº 071/16-SULIC/CORSAN

- 1) - Item 1 a 4 – Selim coletor esgoto – serão aplicados em tubos maciços ou tubos corrugados de dupla parede?
- 2) - No item 23 é solicitado tê inspeção e limpeza conforme NBR 10569. Entendemos que o Tê em questão, conforme a NBR 10569 é o Tubo de Inspeção e Limpeza, conforme ilustração abaixo, está correto nosso entendimento?



Respostas:

- 1- Será para tubos de parede lisa não os corrugados.
- 2- Sim está correto o entendimento.