



**COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

Porto Alegre, RS, 01/07/2016, às 17h10min.

Esclarecimento 02 do Pregão Eletrônico nº 071/16-SULIC/CORSAN

Ref. Edital do Pregão Eletrônico 071/2016 – Sessão marcada para 05/07/2016

A empresa Corr Plastik Industrial Ltda, sob CNPJ 67.731.091/0001-06, vem respeitosamente perguntar em relação ao item 6 – Tubo PVC Defofo DN100

Na especificação técnica menciona comprimento 6 metros, mas em outras vezes a CORSAN considerou metragem útil de 5,83 metros para o referido tubo, portanto perguntamos:

Devemos considerar a quantidade do edital de 9.000 metros / 6 metros = 1.500 barras ?

Resposta:

Considerar que o tubo deve ser fornecido em barra com metragem comercial de 6 metros, observado o comprimento de montagem do DN 100, 5,83m.