



Porto Alegre, RS, 14/05/2019, às 09h15min.

Esclarecimento 01 do Pregão Eletrônico nº 0076/2019- SULIC/CORSAN

No edital 076/2019 e solicitado no item 8 Contator magnético tripolar para motor, com blocos auxiliares - 750 A. Porém analisando os produtos do mercado nacional o que está disponível é de 700 Amperes e não 750.

Poderá ser orçado o contator de 700 Amperes?

Resposta:

Deve Atender ao Edital; contator 750 Amperes.

As cotações solicitadas para definição do preço máximo admissível para o item 8, foram enviadas por fabricantes referência do mercado; sendo cotado o contator magnético tripolar para motor com corrente nominal de 750 A.