



DEFENSORIA PÚBLICA  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

**PROCESSO Nº 19/3000-0000426-2**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2019**

**OBJETO:** Aquisição de materiais elétricos e diversos a serem utilizadas na manutenção corretiva e preventiva das dependências da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul.

**Trata-se de esclarecimento sobre Pregão Eletrônico nº 30/2019:**

“Bom dia.

Com relação ao EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2019

Lote 03, item 06

CURVA HORIZONTAL 90º

Curva Horizontal 90º ABS STF Branco, para duto 73x25mm. De acordo com a certificação de BIO-SEGURANÇA nível NB-3.

O fabricante Dutotec nos informa que esta curva não é fabricada em ABS e sim em alumínio injetado. Código Dutotec: DT-35140.00.

Poderiam confirmar se está correto?

Att”.

**Resposta da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul:**

“Boa tarde,

Confirmo a informação do fornecedor, a curva horizontal 90º é em alumínio injetado.

Att”

