



DEFENSORIA PÚBLICA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PROCESSO Nº 19/3000-0000426-2

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2019

OBJETO: Aquisição de materiais elétricos e diversos a serem utilizadas na manutenção corretiva e preventiva das dependências da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul.

Trata-se de esclarecimento sobre Pregão Eletrônico nº 30/2019:

“A/C Licitações

Gostaria de solicitar esclarecimento sobre o lote 01, item 02 do PE 30/2019

RL	30	FITA DUPLA FACE DE ADESIVO TRANSFERÍVEL 4950, DIMENSÕES: 25MM X 20M , ESPESSURA 1,1MM, BRANCA de espuma acrílica 4950, com alta resistência a solventes, compensa a dilatação térmica das partes unidas. Embalagem rolo de 2 m. REF.: 3M VHB ou similar
----	----	--

Questionamento:

Na parte grifada da descrição está claro que o fornecimento é em rolos de 20 metros, porém na parte em vermelho da descrição está indicando que a embalagem deve ser rolo de 2 metros.

Então gostaríamos de saber se o fornecimento é rolos de 20 metros ou rolos de 2 metros.

Aguardamos o retorno para participar da licitação cotando o produto correto. Obrigado.

Att”.

Resposta da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul:

“Bom dia,

No questionamento do item 02 do lote 01 Fita dupla face adesivo transferível a embalagem correta é como está na descrição 25MM x 20M.

Att”

