



DEFENSORIA PÚBLICA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PROCESSO Nº 19/3000-0001606-6

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2019

OBJETO: Contratação de empresa especializada para substituição de 16 baterias seladas.

Trata-se de esclarecimento sobre Dispensa de Licitação nº 09/2019:

“Bom Dia Senhores,

Gostaria de saber se podemos cotar as baterias de 18 ah pois é de mesmo formato e tamanho das de 17ah e ainda com melhor performace.

Hoje em dia está sendo comercializado muito mais as de 18ah por ter mais opções e melhor solução.

No aguardo

Atenciosamente”.

Resposta da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul:

“Bom dia,

As baterias devem ser as originais do equipamento, conforme Termo de Referência, 12V x 17A/H.

Atenciosamente”.

