

De:	licitacoes@daeb.com.br
Para:	Matheus Fonseca <saneamento2@sagamedicao.com.br>
Data:	Sex, Mai 15, 2020, 15:30
Assunto:	Re: RES: Esclarecimento DAEB- BAGÉ
Anexos:	image001.png, image.png

Prezados(as),

Conforme Termo de Referencia e foto há necessidade de porcas, anéis de vedação e tubete

LOTE 2 (requisição n.º 51375)

item	Descrição	Un	Quantidade
01 Cota Principal	Hidrômetro, uma polegada, MULTIJATO DN interno = 25mm ou 01 polegada DIAMETRO EXTERNO DA ROSCA = G 1 1/4 VAZÃO NOMINAL = 5,0m³/h VAZÃO MÁXIMA = 10,0 m³/h COMPRIMENTO S/ CONEXÃO = 260mm CLASSE "B" (Inmetro n.º 246/2000) ACOMPANHA 10 JOGOS DE ANÉIS DE VEDAÇÃO E TUBETES	Un	08

HOMOLOGAÇÃO INMETRO

Hidrômetro, uma polegada, MULTIJATO

DN interno = 25mm ou 01 polegada

DIAMETRO EXTERNO DA ROSCA = G 1 1/4

VAZÃO NOMINAL = 5,0m³/h

VAZÃO MÁXIMA = 10,0 m³/h

02 COMPRIMENTO S/ CONEXÃO = 260mm

Cota Reservada CLASSE “B” (Inmetro n.º 246/2000) Un 02

ACOMPANHA 10 JOGOS DE ANÉIS DE VEDAÇÃO E TUBETES

HOMOLOGAÇÃO INMETRO

LOTE 3 (requisição n.º 51376)

item	Descrição	Un	Quantidade
01 Cota Principal	Hidrômetro, 1'½", MULTIJATO Diâmetro Interno = 1' ½" Rosca de 2", comprimento de 300mm, vazão nominal de 10,0m³/h, vazão máxima de 20,0m³/h, vazão mínima de 200l/h, classe "B", relojoaria 45°, com 10 jogos de anéis de vedação e tubetes, relojoaria com giro de 360° ABNT NBR NM 212	Un	08

Hidrômetro, 1'½", MULTIJATO

Diâmetro Interno = 1' ½"

02

Cota
Reservada

Rosca de 2", comprimento de 300mm, vazão nominal de 10,0m³/h, vazão máxima de 20,0m³/h, vazão mínima de 200l/h, classe "B", relojoaria 45°, com 10 jogos de anéis de vedação e tubetes, Un

02

ABNT NBR NM 212



Cíntia Irala
Licitações
Departamento de Agua Arroios e Esgoto de Bagé - DAEB
CNPJ: 90.940.172/0001-38
Fone: (53) 3240-7800 R. 208/221

Em Sex, Mai 15, 2020 às 15:16, Matheus Fonseca <saneamento2@sagamedicao.com.br> escreveu:

Prezada Cíntia, Boa Tarde!

Conforme entendimento, **não haverá porcás**, correto?

Atenciosamente,

Matheus Fonseca

Analista Comercial

saneamento2@sagamedicao.com.br
skype: saneamento2

Tel.: (38) 3251 1777 / (38) 3251 5115



De: licitacoes@daeb.com.br [mailto:licitacoes@daeb.com.br]

Enviada em: sexta-feira, 15 de maio de 2020 14:59

Para: Matheus Fonseca <saneamento2@sagamedicao.com.br>

Assunto: Re: Esclarecimento DAEB- BAGÉ

Prioridade: Alta

Prezado(a),

Conforme Chefe do Setor de Almoxarifado, Sr. Eduardo Minotto, é **01 par de anéis de vedação e 01 par de tubete.**

Atenciosamente

Cíntia Irala
Licitações
Departamento de Agua Arroios e Esgoto de Bagé - DAEB
CNPJ: 90.940.172/0001-38
Fone: (53) 3240-7800 R. 208/221

Em Sex, Mai 15, 2020 às 14:31, Matheus Fonseca <saneamento2@sagamedicao.com.br> escreveu:

Boa Tarde Cíntia,

Conforme contato telefônico, gostaria de esclarecer se a especificação solicitada nos itens 3, 4, 5 e 6 "**10 jogos de anéis de vedação e tubetes**" seria 10 anéis de vedação e 10 tubetes.

Atenciosamente,

Matheus Fonseca

Analista Comercial

saneamento2@sagamedicao.com.br
skype: saneamento2

Tel.: (38) 3251 1777 / (38) 3251 5115

