



DEFENSORIA PÚBLICA  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Diretoria de Engenharia, Arquitetura e Manutenção Predial

**PARECER TÉCNICO**

<b>PROCESSO</b>	<b>Pregão 15/2020 – PROA 20/3000-0000905-7</b>
<b>ASSUNTO</b>	Análise de amostra do produto da empresa melhor <b>CAROLINE FAGUNDES – ME</b> do Pregão 15/2020 (Lotes 01, 05, 10 e 11)
<b>DATA</b>	29.junho.2020
<b>ELABORADOR</b>	<b>Téc. Edificações: João Luiz de Andrade Salles</b>

**OBJETO:**

Este parecer técnico contempla análise técnica das amostras do produto apresentado pela empresa **CAROLINE FAGUNDES CAMARGO - ME - CNPJ: 27.857.568/0001-80**, para pregão 015/2020 (Lotes 01, 05, 10 e 11) a serem instaladas nas Defensorias Públicas de Alvorada (blackout), Capão da Canoas, Gravataí (blackout), Novo Hamburgo (blackout).

**ANÁLISE TÉCNICA:**

Foram analisadas neste parecer as amostras abaixo relacionada, apresentadas em atendimento ao item 09 – Amostras do Termo de Referência, sendo entregue no dia 17/06/2020, na Diretoria de Engenharia, Arquitetura e Manutenção Predial, no prédio sede da Defensoria Pública. A amostra é constituída por um módulo do tipo de persiana e 04 lâminas menores, para o atendimento das necessidades de persinas blackout e outras texturas de poliéster. Componentes do Termo de Referência pág 26 deste expediente.

**Amostra referente aos lotes 01, 05, 10, 11, definido no item 3.4 - Fornecimento e Instalação de Persiana Vertical conforme Anexo E:**

Verificou-se que, de maneira geral, os lotes apresentados no Termo de Referência solicitam que a guia de comando das persianas sejam em “*correntes em aço inoxidável*”, e não em polipropileno, como é apresentado na amostra analisada. Os itens 3.2 Descrição do Objeto para os LOTES 02 a 09 e 3.3 Descrição do Objeto para os LOTES 01, 10 e 11 (blackout), do Termo de Referência da pág 26 do expediente 20/3000-0000905-7, descrevem as características necessárias para cada lote.

**CONCLUSÃO:**

Considero que, dentro dos critérios citados, a amostra apresentada é de produto não compatível com o objeto do Termo de Referência (página 26).

**João Luiz de Andrade Salles**  
**Téc. em Edificações DEAM**





DEFENSORIA PÚBLICA  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Diretoria de Engenharia, Arquitetura e Manutenção Predial

---

**PARECER TÉCNICO**

---

**AMOSTRA REFERENTE AOS LOTES 01, 05, 10 E 11 - PERSIANAS VERTICAIS**



Foto 01: Trilho em Alumínio na cor Branco e acessórios em material plástico




Foto 02: Correntes em material plástico, detalhe do tecido apresentado



Foto 03: Amostras de tecido fornecidas





DEFENSORIA PÚBLICA  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Diretoria de Engenharia, Arquitetura e Manutenção Predial

**PARECER TÉCNICO**



Foto 04: Lâminas extras, contemplando outros tecidos de poliéster e dois modelos blackout



Foto 05: Lâminas extras, pouca transparência nos modelos blackout

**João Luiz de Andrade Salles**  
**Téc. em Edificações DEAM**



Rua Sete de Setembro n.666. Centro – Porto Alegre – RS Brasil – Cep. 90.010-190  
Telefone: (51) 3210-9329

**Autor: ENG. Marcos Costa**  
CREA/RS 100.032  
Data: 27.setembro.2019



**Pág: 3 / 3**



**Nome do documento:** PAR\_2020\_06\_22\_Analise Amostra Lic Percianas PE15 2020\_ver2.pdf

<b>Documento assinado por</b>	<b>Órgão/Grupo/Matrícula</b>	<b>Data</b>
Joao Luiz de Andrade Salle	DEFENS / UEXEC / 392243001	30/06/2020 14:49:28

