



DEFENSORIA PÚBLICA  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## PARECER TÉCNICO

### ANÁLISE TÉCNICA DE PROPOSTA

#### 1. Edital de Pregão Eletrônico nº. 042/2020

**1.1 Objeto:** Aquisição de lata (18 litros ou 20 litros) de tinta acrílica, semibrilho, primeira linha, cor branca, para atender as necessidades de pintura da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul.

#### 2. Empresa que apresentou a proposta melhor classificada

**COPATTI TINTAS LTDA – ME**

**CNPJ nº 06.309.313/0001-02**

**Insc. Estadual nº 049/0043682**

#### 3. Análise técnica das propostas

**Lote 1 / Item 1:** O item ofertado (analisados especificamente nas fls. 129 e 130) **não atende** ao conjunto de especificações descritas no TR (fl. 04, 05 e 06). Na proposta encaminhada, bem como na ficha técnica do produto, não foram encontradas quais quer referências às normas da ABNT elencadas no Termo de Referência. (fl 04, 05 e 06).

Identificada a falta de referência na apresentação do produto, esta diretoria (DEAM) solicitou amostra do produto para aplicação em alvenaria de cor areia, situação comum às instalações onde o produto será aplicado.

Conforme apresentado pelos profissionais de pintura, e registrado nas fotos a baixo (Fig. 01 e Fig 02), o aproveitamento do material foi em 03 demãos para um fechamento homogêneo, ficando a áreas de recorte (cantos) marcadas pela necessidade de mais aplicações.

Rua Sete de Setembro, n.666.  
Centro – Porto Alegre – RS  
Brasil – Cep. 90.010-190  
Telefone: (51) 32109405



DEFENSORIA PÚBLICA  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL





**DEFENSORIA PÚBLICA**  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

A necessidade de mais aplicações do produto para alcançarmos um fechamento homogêneo, representa um maior tempo de cura entre as aplicações e respectivamente um maior tempo a ser considerado nas atividades de pintura.

	
<p>Fig. 01: Amostra recebida em XX/11/2020</p>	<p>Fig. 02: Produto devidamente lacrado e identificado</p>
	
<p>Fig. 03: Aplicação do produto em fundo compatível com as cores internas das sedes da DPE-RS</p>	<p>Fig. 04: Os recortes ficaram aparentes, mesmo após a aplicação de mais 02 demãos.</p>

Rua Sete de Setembro, n.666.  
Centro – Porto Alegre – RS  
Brasil – Cep. 90.010-190  
Telefone: (51) 32109405





**DEFENSORIA PÚBLICA**  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

#### **4. Conclusão da Análise**

Considerando a falta de referência às normas citadas no Termo de Referências, o menor rendimento por metro quadrado e a necessidade de um maior número de aplicações do produto para um fechamento homogêneo, esta diretoria considera que a proposta não atende às necessidades de fornecimento da Defensoria Pública.

**Porto Alegre, 30 de Novembro de 2020.**

**João Luiz de Andrade Salles**  
**Téc. em Edificações – CFT: 91815908068**  
**DEAM – DPE/RS**

De acordo,  
**Hugo José Gino Pasquini**  
**Diretor - DEAM – DPE/RS**

Rua Sete de Setembro, n.666.  
Centro – Porto Alegre – RS  
Brasil – Cep. 90.010-190  
Telefone: (51) 32109405



**DEFENSORIA PÚBLICA**  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL





**Nome do documento:** PAR-2020-11-17 Analise-01 Proposta Final Tinta PE042 2020 Joao.pdf

**Documento assinado por**

**Órgão/Grupo/Matrícula**

**Data**

Joao Luiz de Andrade Salle

DEFPUB / UEXEC / 392243001

01/12/2020 16:39:41

