



DEFENSORIA PÚBLICA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PARECER TÉCNICO

ANÁLISE TÉCNICA DE PROPOSTA

1. Edital de Pregão Eletrônico nº. 042/2020

1.1 Objeto: Aquisição de lata (18 litros ou 20 litros) de tinta acrílica, semibrilho, primeira linha, cor branca, para atender as necessidades de pintura da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul.

2. Empresa que apresentou a segunda proposta melhor classificada

JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA - ME

CNPJ nº 26.979.673/0001-29

Insc. Estadual nº 349/0003995

3. Análise técnica das propostas

Lote 1 / Item 1: O item ofertado (analisados especificamente nas fls. 144, 145 e 146) **atende** ao conjunto de especificações descritas no TR (fl. 04, 05 e 06). Na proposta encaminhada, são citas as conformidades com as normas da ABNT elencadas no Termo de Referência, além do rendimento dentro dos parâmetros solicitados no TR.

Aplicação da amostra solicitada:

Conforme apresentado pelos profissionais de pintura, e registrado nas fotos a baixo (Fig. 01, 02, 03 e 04), o aproveitamento do material foi em 02 demãos, apresentando um relativo e homogêneo fechamento.

Foi percebido, pelos profissionais de pintura, um fechamento da cor aceitável em uma aplicação de 02 demãos, o que é normalmente encontrado em produtos de qualidade aceitável no mercado.

Rua Sete de Setembro, n.666.
Centro – Porto Alegre – RS
Brasil – Cep. 90.010-190
Telefone: (51) 32109405



DEFENSORIA PÚBLICA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL





DEFENSORIA PÚBLICA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

FOTOS DA APLICAÇÃO EM ALVENARIA (Situação comum às Defensorias)




Fig. 01: Amostra recebida em 07/12/2020



Fig. 02: Produto devidamente lacrado e identificado



Fig. 03: Aplicação do produto em fundo compatível com as cores internas das sedes da DPE-RS



Fig. 04: O produto necessitou de aplicação em 02 demãos para cobrir o fundo em cor areia.

A aplicação do produto ocorreu sem a diluição em água, assim como os produtos dos fornecedores já testados. O fundo possui, também, as mesmas características do fornecedor anteriormente testado.

Rua Sete de Setembro, n.666.
Centro – Porto Alegre – RS
Brasil – Cep. 90.010-190
Telefone: (51) 32109405





DEFENSORIA PÚBLICA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

4. Conclusão da Análise

Considerando que o fornecedor apresentou em sua ficha técnica as referências solicitadas no Termo de Referências (TR), e apresentou um bom rendimento na aplicação da amostra recebida em alvenaria com cor de fundo areia, situação encontrada em nossas edificações. Assim, esta diretoria considera que **a proposta atende às necessidades de fornecimento da Defensoria Pública.**

Porto Alegre, 16 de Dezembro de 2020.

João Luiz de Andrade Salles
Téc. em Edificações – CFT: 91815908068
DEAM – DPE/RS

De acordo,
Hugo José Gino Pasquini
Diretor - DEAM – DPE/RS

Rua Sete de Setembro, n.666.
Centro – Porto Alegre – RS
Brasil – Cep. 90.010-190
Telefone: (51) 32109405



DEFENSORIA PÚBLICA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL





Nome do documento: PAR-2020-12-16 Analise-02 Proposta Final Tinta_SANTA COR_PE042 2020 Joao.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Joao Luiz de Andrade Salle

DEFPUB / UEXEC / 392243001

16/12/2020 23:06:40

