



DEFENSORIA PÚBLICA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

De: Diretoria de Engenharia, Arquitetura e Manutenção Predial
Para: Comissão Permanente de Licitação
Assunto: Dispensa de Licitação nº 13/2021 – Fornecimento e instalação de porta
cortafogo.

Expediente: 21/3000-0000568-5 – Análise da proposta final e catálogo técnico
Data: 25/05/2021

À Comissão Permanente de Licitações

Conforme solicitado na página 183, realizamos análise da proposta, enviada pela empresa PREVALE EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO, constante na página 175, do catálogo constante na página 178 e do manual de instruções técnicas constante nas páginas 179 e 180 elaborado pela empresa fabricante da porta MP PORTAS CORTA FOGO.

Após análise dos documentos concluímos que a proposta enviada pela empresa PREVALE está conforme o estabelecido no termo de referência e que o item 10 do TR, **capacidade técnica**, é atendido através do envio de Certificado emitido pela empresa CERTA que atesta conformidade com a NBR 11742, e manual de instrução de montagem da porta na língua portuguesa.

Encaminhamos nossa conclusão para a Comissão Permanente de Licitação para o prosseguimento do processo.

Leonei Jardim Montes Blanco
Técnico – Segurança do Trabalho
Diretoria de Engenharia, Arquitetura e Manutenção Predial

De acordo,
Hugo José Gino Pasquini
Diretor Diretoria de Engenharia, Arquitetura e Manutenção Predial





Nome do documento: Proa 213000-0000568_5 analise de documentos Porta corta fogo.odt

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Leonei Jardim Montes Blanco	DEFPUB / DEAMP / 446621701	25/05/2021 15:26:19
Hugo Jose Gino Pasquini	DEFPUB / DEAMP / 343338202	26/05/2021 08:11:42

