



Diretoria de Engenharia, Arquitetura e Manutenção Predial

PARECER TÉCNICO

PROCESSO	21/3000-0001125-1
ASSUNTO	Análise de propostas_ Pregão Eletrônico nº 45/2021 – Acessórios para banheiro
DATA	06.agosto.2021
ELABORADOR	Tec. Edif. Miguel Machado

OBJETO:

Aquisição de acessórios para banheiro (porta papel higiênico, dispenser de sabonete líquido e álcool gel, espelho e assento sanitário), com vista a atender às necessidades da Sede e Defensorias Públicas Regionais da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul – DPE-RS.

ANÁLISE TÉCNICA:

Este parecer técnico contempla a análise das propostas encaminhadas pela empresas abaixo listadas, quanto à conformidade das especificações técnicas constantes no termo de referência. O lote 03 (espelho retangular) não será avaliado, pois, o item restou fracassado no processo de licitação.

LOTE 01: J.P CAVEDON SOARES - CNPJ: 10.925.677/0001.94

As especificações técnicas apresentadas pela empresa J.P CAVEDON SOARES para o item *Suporte para papel higiênico (normal) cromado com tampa inox*, **ATENDEM** as especificações solicitadas no termo de referência para o LOTE 01.

LOTE 02: ES COM. DE EQUIP E SERV LIMPEZA LTDA. - CNPJ: CNPJ.: 21.660.639/0001-73

As especificações técnicas apresentadas pela empresa ES COM. DE EQUIP E SERV LIMPEZA LTDA. para o item *Dispenser para sabonete líquido e álcool gel, capacidade de 800ml – 1 litro, na cor branca, completa e com a possibilidade de fixação*, **ATENDEM** as especificações solicitadas no termo de referência para o LOTE 02.





Diretoria de Engenharia, Arquitetura e Manutenção Predial

PARECER TÉCNICO


**LOTE 04: LICIMIX COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA. - CNPJ:
CNPJ.: 32.372.958/0001-08**

As especificações técnicas apresentadas pela empresa **LICIMIX COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA.** para o item *Assento para vaso sanitário, em plástico injetado polietileno e polipropileno, branco, oval, com tampa envolvente, parafusos fixadores, compatível com bacias de 40,4 cm por 38 cm (Universal), distância entre parafusos 15 cm, NÃO ATENDEM* as especificações solicitadas no termo de referência para o LOTE 04.

Em atendimento ao item 4. DA AMOSTRA, o item recebido como amostra do lote 04, apresentava as seguintes **NÃO CONFORMIDADES** em relação ao Termo de Referência:

- cor BEGE/CREME (Figura 1);
- dimensões gerais: 37 x 43 cm (Figuras 2 e 3);
- distância entre parafusos: 14,5 cm (Figura 4).

Figura 1 – Comparativo de cores.





Diretoria de Engenharia, Arquitetura e Manutenção Predial

PARECER TÉCNICO

Figura 2 – Medida de Largura.



Figura 3 – Medida de Comprimento.



Rua Sete de Setembro n.666. Centro – Porto Alegre – RS Brasil – Cep. 90.010-190
Telefone: (51) 3210-9392

Autor: Téc. Edif. Miguel Machado
ID. 4460413
Data: 06.agosto.2021

Pág: 3 / 4



Diretoria de Engenharia, Arquitetura e Manutenção Predial

PARECER TÉCNICO

Figura 4 – Medida de distância entre os parafusos.



CONCLUSÃO:

Considerando as propostas apresentadas, concluo que as empresas **J.P CAVEDON SOARES** e **ES COM. DE EQUIP E SERV LIMPEZA LTDA. ATENDERAM** às solicitações do TR quanto às especificações técnicas dos lotes 01 e 02, respectivamente.

A proposta da empresa **LICIMIX COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA.** não atende aos quesitos **COR** e **DIMENSÃO DO ASSENTO**, sendo considerado o **NÃO ATENDIMENTO** às especificações técnicas do lote 04.

06.agosto.2021

Parecer requisitado

Téc. Edif. Miguel Machado
ID. 4460413 - DEAM / DPE

De acordo,

Hugo Gino Pasquini
Diretor / DEAM – DPE/RS





Nome do documento: Analise de propostas Pregao Eletronico n 45 2021 Acessorios para banheiro.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Hugo Jose Gino Pasquini

DEFPUB / DEAMP / 343338202

06/08/2021 08:12:19

