



Porto Alegre, RS, 25/01/2022

Esclarecimento 03 do Edital Lei 13.303/16- Eletrônica nº 0058/2021- SULIC/CORSAN

1) Quanto a estrutura dos reatores a serem implantados pelo vencedor da licitação, solicita-se confirmação do entendimento que serão aceitos apenas reservatórios em aço inox 304 ou superior, ou em aço vitrificado, não sendo aceito outros tipos de materiais.

RESPOSTA: Está correto. Porém se a solução de tratamento, contemplar a utilização de Digestor Anaeróbio, este tanque deverá ser de Aço Inoxidável 316.

2) Por gentileza disponibilizar novo link para download das plantas e projetos, o link informado no edital não está disponível.

RESPOSTA: segue novo link:

<https://cloud.corsan.com.br/index.php/s/EzXKLoSPzqSLBDF>