

Diligência do Edital RO nº 083/2021- SULIC/CORSAN - Licitação 13.303/16 Eletrônica

Conforme Parecer da área técnica, Memo. nº 010/2022 – SUMOP/DEFE, transcrição parcial **para entendimento da Diligência:** “[...] apresenta-se a relação da documentação técnica exigida, para que seja apresentada pela CONTRATADA, conforme a Tabela 1. Todos os itens devem atender à todas as características técnicas solicitadas em edital.

Descrição dos itens	OBS
6.1. Quadro Geral de Baixa Tensão (QGBT)	
6.1.3.3. Disjuntores de Distribuição	
6.1.3.4. Disjuntor Tripolar Caixa Moldada - DJCM	<u>O disjuntor geral do QGBT deverá ser fornecido de acordo com o item 6.1.3.4 e deverá ser do tipo ajustável o valor de corrente até 500 A.</u>
6.1.3.5. Minidisjuntor - MDJ	
6.1.3.7. Multimetro Digital	
6.1.3.8. Dispositivo de proteção contra surtos (DPS) da subestação	
6.4. Haste para Aterramento	
6.5. Cabos Unipolares HEPR 0,6/1kV	
6.6. Cabo de potência para média tensão	
6.7. Terminais de MT	
6.8. Transformador de Força	

Tabela 1: Relação de materiais/equipamentos SE 300kVA Osório.

Considerando a possibilidade prevista no subitem 13.12 do Edital, informo que será concedido novo prazo de **05 dias úteis** para que a licitante **PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR EIREL** apresente os seguintes documentos:

Proposta: O Subitem 13.2.6 indica “Caso o objeto da licitação contemple o fornecimento de bens, devem ser indicadas as características técnicas do produto ofertado, tais como a sua marca, modelo e o prazo de garantia e de assistência técnica para os produtos ofertados (que não poderá ser inferior ao estabelecido na MINUTA DO TERMO DE CONTRATO e no TERMO DE REFERÊNCIA, anexos a este edital), obedecendo às demais condições porventura estabelecidas neste edital”.

Devem ser anexados todos os documentos necessários para comprovar que os bens atendem às exigências técnicas do Termo de Referência. Pois estes dados são essenciais para a análise técnica. Ressaltamos, referente à Proposta, que **todos os itens supra referenciados** devem atender a premissa (**nos pontos pertinentes ao tipo de equipamento ou material**): Devem ser anexados à Proposta de Preços os catálogos técnicos originais [ou fotocópia] do fabricante - em português - do

objeto licitado, com as seguintes informações: Folha de dados contendo a indicação de Marca/modelo, especificações técnicas, materiais de construção, condições operacionais, curvas características e desenho técnico do equipamento. Caso o catálogo não contenha todas estas informações, o licitante deverá indicar as que não possuem por meio de declaração formal. Em se tratando de catálogo originariamente em língua estrangeira, este deverá ser apresentado acompanhado de tradução juramentada. Para subsidiar parecer, **devem ser providenciados os documentos a serem entregues.**

Conforme subitem 13.2.9.1 PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO - POB (conforme o modelo anexo a este edital), devidamente preenchida com preços expressos em moeda corrente nacional com duas casas decimais após a vírgula, sem acréscimo ou supressão de itens ou modificações de quantitativos, respeitando os valores máximos constantes no DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO CUSTO UNITÁRIO (anexo a este edital);

Foram verificadas (demonstrando inconsistência no uso das duas casas decimais após a vírgula) as seguintes divergências:

DISCRIMINAÇÃO	CÓDIGO	N	QTDE	(SEM B.D.I.)		APLICAÇÃO	(COM B.D.I.)		PROPOSTO	POB (%)	PROPOSTO	ADMISSÍVEL PARA ESTA		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO
				UNITÁRIO	TOTAL		UNITÁRIO	TOTAL				UNITÁRIO	TOTAL			
MATERIAIS EQUIPAMENTOS ELETRO-MECÂNICO - DIVERSOS	101553															
Materiais referentes ao conjunto de aterramento	...	cj	1	5.809,54	5.809,54	16,50%	6.768,11	6.768,11	5.809,54	16,50%	6.768,11	12.200,00	12.200,00	55,48%		
Materiais referente a construção da subestação e medição	...	cj	1	16.666,69	16.666,69	16,50%	19.416,69	19.416,69	16.666,69	16,50%	19.416,69	35.000,00	35.000,00	55,48%		
Equipamentos de Média Tensão da subestação	...	cj	1	3.806,35	3.806,35	16,50%	11.424,40	11.424,40	3.806,35	16,50%	11.424,40	20.533,30	20.533,30	55,48%		
Transformador de potência de 300 KVA isolado a óleo vegetal	...	cj	1	31.025,26	31.025,26	16,50%	36.144,43	36.144,43	31.025,26	16,50%	36.144,43	65.153,01	65.153,01	55,48%		
Plano de ligação e cabos de média tensão até a subestação	...	cj	1	4.761,92	4.761,92	16,50%	5.547,64	5.547,64	4.761,92	16,50%	5.547,64	10.000,00	10.000,00	55,48%		
Quadro geral de baixa tensão (QGBT)	...	cj	1	47.619,07	47.619,07	16,50%	55.476,22	55.476,22	47.619,07	16,50%	55.476,22	100.000,00	100.000,00	55,48%		
Cabos de baixa tensão do disjuntor geral de BT até o QGBT	...	cj	1	18.523,83	18.523,83	16,50%	21.580,26	21.580,26	18.523,83	16,50%	21.580,26	38.900,00	38.900,00	55,48%		
EXECUÇÃO OBRAS EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	101341															
Projeto executivo da subestação e medição (parte elétrica e civil)	...	sv	1	5.368,68	5.368,68	24,00%	6.657,16	6.657,16	5.368,68	24,00%	6.657,16	12.000,00	12.000,00	55,48%		
Montagem completa da subestação com medição (parte civil e elétrica)	...	sv	1	11.184,74	11.184,74	24,00%	13.869,08	13.869,08	11.184,74	24,00%	13.869,08	25.000,00	25.000,00	55,48%		
Interligação de cabos de baixa tensão da subestação ao QGBT	...	sv	1	5.977,98	5.977,98	24,00%	7.412,70	7.412,70	5.977,98	24,00%	7.412,70	13.361,91	13.361,91	55,48%		
Comissionamento Elétrico e Ligação da Nova Subestação	...	sv	1	6.669,15	6.669,15	24,00%	8.269,75	8.269,75	6.669,15	24,00%	8.269,75	14.906,78	14.906,78	55,48%		
Desmontagem/Remoção da Subestação Existente	...	sv	1	2.415,32	2.415,32	24,00%	2.935,74	2.935,74	2.415,32	24,00%	2.935,74	5.400,00	5.400,00	55,48%		
Fornecimento de As Bulk e Reaprovapão na CEEE-D	...	sv	1	3.578,69	3.578,69	24,00%	4.437,82	4.437,82	3.578,69	24,00%	4.437,82	8.000,00	8.000,00	55,47%		
I - DEMONSTRATIVO DE CUSTOS				TOTAL SEM B.D.I.			TOTAL COM B.D.I.									
				R\$ 169.408,02			R\$ 200.000,00									

Para atendimento ao subitem 13.2.9.1 deve ser revisada a POB no sentido de garantir o valor ofertado e a utilização das duas casas decimais após a vírgula.

A licitante deve apresentar os documentos solicitados, via sistema eletrônico (considerar o uso da assinatura digital mediante uso de certificação digital ICP-Brasil – conforme item 13, nos documentos que se fizerem pertinentes, ou seja, aqueles provenientes de declaração formal), impreterivelmente, até às 18h do dia 24/02/2022.

Rogério Ferreira dos Santos Souza

Presidente da CPL do Edital RO nº 083/2021 - Licitação 13.303/16 Eletrônica