



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
DIRETORIA DE OPERAÇÕES
SUPERINTENDÊNCIA DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO
DPTO DE ELÉTRICA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Memo. nº 016/2022 – SUMOP/DEFE

Porto Alegre, 09 de março de 2022.

PROA	
Documento	Setor
21/0587-0002912-1	CORSAN
13/07/2021	

Para: DELIC

Assunto: Parecer técnico fase de classificação do RO 0078/2021

Licitante: SETE CONSTRUÇÕES EIRELI – CNPJ 08.533.925/0001-00

Com referência ao Rito Ordinário 0078/21 – SULIC/CORSAN, que tem como objeto: ADEQUAÇÃO DE POSTOS MEDIÇÃO E PROTEÇÃO, CLASSE 15 kV, PARA ADEQUAÇÃO AO SISTEMA DE MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO DE CONTRATAÇÃO LIVRE, NAS INSTALAÇÕES DAS CASAS DE BOMBAS ER1 e ER2 DA CORSAN em RIO GRANDE - RS, quanto a análise técnica do Fornecimento de Bens – características do produto ofertado, informamos que conforme tabela abaixo, **não foram apresentadas algumas informações essenciais para a aprovação da proposta. Desta forma, o parecer desta área técnica é que a proposta não atende as exigências do edital.**

Destacamos que a marca e modelo dos equipamentos apresentados não atenderam aos requisitos mínimos de edital nos componentes DPS (fase e neutro), cabo de BT e cabo de MT. Segue, abaixo, o resumo da análise.

Tabela 1 Resumo da verificação dos materiais.

Componente	Marca / Modelo	Atende
Terminais MT	Tyco	<u>Sim</u>
Chave Fusível	Maurizio	<u>Sim</u>



Rua Caldas Júnior, 120 - 18º andar – CEP: 90010-260 - Centro - Porto Alegre | RS
Fone: (51) 3215.5600 | www.corsan.com.br



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
DIRETORIA DE OPERAÇÕES
SUPERINTENDÊNCIA DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO
DPTO DE ELÉTRICA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Pára raio	Balestro	<u>Sim</u>
Elo Fusível	Indel	<u>Sim</u>
Disjuntor BT	Não consta	<u>NA</u>
Disjuntor de MT	ABB / VD4 17	<u>Sim</u>
DPS	Embrastel / 810399SG	<u>Não</u> <u>- Máximo fusível de proteção</u> <u>- Resistencia de isolação</u>
DPS Neutro	Embrastel / 810099CT	<u>Não</u> <u>- Tensão Máxima Contínua</u> <u>- Máximo fusível de proteção</u> <u>- Resistencia de isolação</u>
Haste de Aterramento	Inteli / IHP858	<u>Sim</u>
Cabo de BT	Uranium	<u>Não encontrada</u> <u>certificação Inmetro do</u> <u>produto</u>

Rua Caldas Júnior, 120 - 18º andar – CEP: 90010-260 - Centro - Porto Alegre | RS
Fone: (51) 3215.5600 | www.corsan.com.br





COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
DIRETORIA DE OPERAÇÕES
SUPERINTENDÊNCIA DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO
DPTO DE ELÉTRICA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Cabo MT	Wireflex	<u>Não encontrada</u> <u>certificação Inmetro do</u> <u>produto</u>
Cabo de Alumínio	Boreal	<u>Sim</u>
Relé de proteção	ABB / FEEDER PROTEÇÃO E CONTROLE REF 615	<u>Sim</u>

Atenciosamente,

Marcos G. Ley Lindau, matrícula 18650.2,
Engenheiro Eletricista
Gestor do Departamento de Elétrica Eficiência Energética – DEFE

Marcio de A. Gomes, matrícula 13953.5,
Engenheiro Eletricista
Departamento de Eficiência Energética – DEFE



Rua Caldas Júnior, 120 - 18º andar – CEP: 90010-260 - Centro - Porto Alegre | RS
Fone: (51) 3215.5600 | www.corsan.com.br

Nome do documento: Memo 017_22 SUMOP DEFE PARECER TEC Sete Rio Grande.pdf

Documento assinado por

Marcos Gaudie Ley Lindau
Marcio de Aguiar Gomes

Órgão/Grupo/Matrícula

CORSAN / DEFE / 186502
CORSAN / DEFE / 139535

Data

09/03/2022 15:20:57
09/03/2022 15:31:12

