



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
DIRETORIA DE OPERAÇÕES
SUPERINTENDÊNCIA DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO
DPTO DE ELÉTRICA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Memo. nº 020/2022 – SUMOP/DEFE

Porto Alegre, 09 de março de 2022.

PROA	
Documento	Setor
21/0587-0004108-3	CORSAN
14/09/2021	

Para: Presidente da CPL
Eng.º Rogério Ferreira dos Santos Souza

Licitante: PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR EIRELI

Com referência ao Rito Ordinário n.º 86/21 – SULIC/CORSAN, que tem como objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO E CONSTRUÇÃO DE SUBESTAÇÃO AO TEMPO EM ALVENARIA COM MEDIÇÃO ABRIGADA 300 kVA OSÓRIO – RS – SURLIT, não identificamos relação da documentação técnica exigida. Dessa forma, não foi possível verificar o atendimento dos materiais ofertados aos requisitos mínimos exigidos em edital.

Descrição dos itens	OBS
6.1. Quadro Geral de Baixa Tensão (QGBT)	NÃO IDENTIFICADO
6.1.3.3. Disjuntores de Distribuição	NÃO IDENTIFICADO
6.1.3.4. Disjuntor Tripolar Caixa Moldada - DJCM	NÃO IDENTIFICADO
6.1.3.5. Minidisjuntor - MDJ	NÃO IDENTIFICADO
6.1.3.7. Multimetro Digital	NÃO IDENTIFICADO
6.1.3.8. Dispositivo de proteção contra surtos (DPS) da subestação	NÃO IDENTIFICADO
6.4. Haste para Aterramento	NÃO IDENTIFICADO
6.5. Cabos Unipolares HEPR 0,6/1kV	NÃO IDENTIFICADO
6.6. Cabo de potência para média tensão	NÃO IDENTIFICADO
6.7. Terminais de MT	NÃO IDENTIFICADO
6.8. Transformador de Força	NÃO IDENTIFICADO

Tabela 1: Relação de materiais/equipamentos SE 300kVA Osório.

Desta forma, o parecer desta área técnica é que a proposta não atende as exigências do edital.

Atenciosamente,

Marcos Lindau, matrícula 186502,
Gestor de Departamento
Departamento de Eficiência Energética – DEFE



Rua Caldas Júnior, 120 - 18º andar – CEP: 90010-260 - Centro - Porto Alegre | RS
Fone: (51) 3215.5600 | www.corsan.com.br

Nome do documento: Memo 020_22 SUMOP DEFE PARECER RO LE 83_21.pdf

Documento assinado por

Marcos Gaudie Ley Lindau

Órgão/Grupo/Matrícula

CORSAN / DEFE / 186502

Data

09/03/2022 15:54:56

