



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
SUPERINTENDÊNCIA DE SUPRIMENTOS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Memo. Nº 049/2022 – DECOMP/SUSUP

Porto Alegre, 15 de março de 2022

À
SULIC
A/C Márcia da Silva Vogt

Em atendimento ao solicitado no memorando 03/022 PE 0103/2021, referente à análise da proposta apresentada, informo o que segue:

Conexpar Comércio de Materiais Hidráulicos do Paraná Eireli.

Itens 1 ao 7 (Memo nº 022/2022 – DEPDC/SUCOM)

Proposta reprovada.

Item 8 (Memo nº 188/2022 – DEGE/SUSUP)

Proposta reprovada.

Atenciosamente,

Josiane Marcadenti Guimarães
Agente Administrativo
DECOMP



Nome do documento: Memo 049 - Aceitabilidade de Proposta - PE 0103-2021 CONEXPAR.doc

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Josiane Marcadenti Guimarães

CORSAN / DECOMP / 145359

15/03/2022 12:34:39





COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO – CORSAN
DIRETORIA COMERCIAL, INOVAÇÃO E RELACIONAMENTO
SUPERINTENDÊNCIA COMERCIAL

Protocolo PROA	
Documento 21/0587- 0002292-5	Setor DEPDC/SUCOM
Data 14/03/2022	

Memo nº 022/2022 – DEPDC/SUCOM

Ao DECOMP/SUSUP,

Assunto: Aquisição Componente da Unidade de Medida Comercial – Parecer Técnico Proposta

Objeto: PE 00103/2021 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO - LOTE 12-2021 COMPONENTES DE UMC – UNIDADE DE MEDIDA COMERCIAL

Prezados,

Em atendimento à solicitação recebida via Memo nº 031/2022 – DECOMP/SUSUP, referente ao PE 0103/2021, segue análise no que tange aos itens 13.2, 13.2.8 e CGL 13.2.8.2 (Proposta, POB e catálogo) para o Lote 01 - Itens 01 a 07.

ATENDIMENTO DA PROPOSTA:

Empresa	Conexpar Comércio de Materiais Hidráulicos do Paraná Eireli.
Lote / Itens	Lote 01 / Itens 01 a 07
Parecer Técnico	NÃO ATENDE ao Edital.

Em análise ao encaminhado seguem algumas considerações apenas para fins de registro no processo quanto ao não atendimento:

- QUADRO DO HIDRÔMETRO DN 3/4" PVC PARA UMC

"Testes e ensaios conforme NTS 225", sendo que os ensaios de inspeção de qualidade devem atender à NTS 195.

- COMPONENTE PLAST. P/1MED. UMC 3/4"

Pelo registro fotográfico do item, é visto que os parafusos possuem cabeça do tipo chata Philips, enquanto na especificação do Edital é exigido cabeça sextavada 10mm.

Igualmente no registro fotográfico, observa-se que nos locais de fixação dos parafusos no suporte não há inserto metálico conforme previsto em Edital.

- CORPO DA CAIXA E ACESSÓRIOS P/UMC AGUA P/ HD 3/4
- TAMPA COMP P/ UNIDADE MEDIÇÃO CONSUMO AGUA (UMC) P/ HD 3/4

A licitante indicou marca e modelo HIFERSANE para os itens referentes à caixa de proteção de hidrômetro padrão CORSAN. No entanto, tal fabricante não está homologado pela CORSAN tão pouco há histórico de período homologado. Sendo assim, considerando os Editais de Chamamento vigentes, e prezando pelos princípios de legalidade, isonomia, imparcialidade e



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO – CORSAN
DIRETORIA COMERCIAL, INOVAÇÃO E RELACIONAMENTO
SUPERINTENDÊNCIA COMERCIAL

igualdade dos processos desta Administração, entende-se que a empresa deve promover o mesmo rito de análise para que então seja homologada para a fabricação e venda do item.

Outras informações estão ausentes na descrição técnica apresentada pela licitante vencedora.

Porto Alegre, 14 de março de 2022.

Atenciosamente,

Engª Marilene Machado Cunha
Gestora de Departamento
Matrícula 159350
DEPDC | SUCOM | DCIR

Massiani Durgante
Superintendente Comercial
Matrícula 140004
SUCOM | DCIR



Nome do documento: MEMO 022 2022 DEPDC SUCOM Parecer Proposta Conexpar.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Marilene Machado Cunha	CORSAN / DEPDC / 159350	14/03/2022 15:58:39
Massiani Lozekan Durgamte	CORSAN / SUCOM / 140004	15/03/2022 11:34:44





Memo. nº 188/2022 – DEGE/SUSUP

Porto Alegre, 14 de março de 2021.

Ao
DECOMP/SUSUP
Sra. Cleonice Da Rosa.

Em resposta a Solicitação de parecer da proposta referente ao **PE 103/2021 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO - LOTE 12-2021 COMPONENTES DE UMC – UNIDADE DE MEDIDA COMERCIAL.**, item:

LOTE	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CÓDIGO	UN.
1	8	TUBETE CURTO/PORCA ANTI RETOR LATAO BSP DN 1.1/2"	017609	PÇ

Informamos que a proposta da Licitante proponente CONEXPAR COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DO PARANA EIRELI, CNPJ: 11.230.004/0001-82, Inscrição Estadual nº 90.498.561-96, **NÃO ATENDE** quanto:

ITEM CGL 13.2.8.2 - Deverá ser apresentado catálogo técnico do(s) item(s), informando marca, modelo e características técnicas, incluindo desenho/projeto gráfico.

- O catálogo técnico apresentado descreve que o tubete pode ser fabricado conforme: Conjunto composto por tubete oitavado com rosca tipo R 1/2" BSP, fabricado em polipropileno ou latão com banho de níquel, porca sextavada fabricado em polipropileno ou latão com banho de níquel e anel, de borracha.

O edital solicita fabricação do tubete e da porca somente em latão, logo, não fica claro que material será entregue.

Atenciosamente,

Eng. Joaquim
José Schuck

Assinado de forma digital
por Eng. Joaquim José
Schuck
Dados: 2022.03.14 09:06:04
-03'00'

Joaquim José Schuck
Eng. Civil, CREA/RS 095357-D
Matricula 130583
DELOG/SUSUP/DA

DA/SUSUP/DELOG
Centro de Distribuição – CD
Rua Berto Círio, nº 511 – Bairro São Luiz
Canoas/RS – CEP 92420-030