



Porto Alegre, RS, 07/04/2022

Esclarecimento 03 do Edital Lei 13.303/16- Eletrônica nº 0080/2021 ALTERADO - SULIC/CORSAN

1) Pedido de Esclarecimento 01:

EDITAL - Item 5.4 - Tratamentos secundários e terciário - “Se for utilizado processo de lodos ativados com aeração prolongada, deverá prever dispositivo para combate à formação de espuma.”

Questiona-se: É correto entendimento que se utilizado da tecnologia mencionada no edital será aceito lagoas escavadas e tanques em civil?

Questiona-se: É correto entendimento que será aceito tanques em civil para algumas etapas do tratamento? tendo em vista melhor durabilidade/resistência e proteção contra raios uv em relação ao aço inox 316L.

RESPOSTA: Não serão aceitas lagoas escavadas nem tanques em concreto. Todas as unidades devem ser executadas em aço inox 316L, como especificado no item 5.13 Especificação dos Materiais.