



Porto Alegre, RS, 02/05/2022

Esclarecimento 06 do Edital Lei 13.303/16 - Eletrônica nº 0013/2021 - SULIC/CORSAN

1) Informar dados destacados, pois não localizamos na especificação técnica.

20. Características de água bruta

O sistema deverá ser dimensionado para atender as condições de produção de água filtrada de 150 L/s, e com qualidade de água bruta conforme especificações apresentadas no Anexo IV, associado aos parâmetros máximos de Turbidez = 300 NTU. A água bruta é proveniente dos

Resposta: O anexo IV, especificações técnicas, diz respeito aos parâmetros mínimos anteprojeto para o atendimento de 300NTU, se tratando de dados de entrada e premissa para atendimento da ETA, conforme dados coletados no local. Ou seja, as especificações técnica já é o produto requerido minimante para a aceitação do produto.

Dados complementares de turbidez também encontram-se no link disponível no Cloud.