



Porto Alegre, RS, 19/05/2022

Esclarecimento 03 do Edital Lei 13.303/16 - Eletrônica nº 0085/2021 - SULIC/CORSAN

- 1) Para a comprovação da qualificação técnica, especialmente o item “Assentamento de tubulação de PVC, água ou esgoto, com diâmetro nominal de 150mm”, questionamos: serão aceitos atestados de tubulação em PEAD no lugar de PVC? Caso não, qual a justificativa?

RESPOSTA: Não serão aceitos atestados com execução em PEAD tendo em vista as diferenças executivas para as juntas das tubulações.