



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
DOP – DIRETORIA DE OPERAÇÕES
SUGOP – SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO OPERACIONAL
DETO – DEPARTAMENTO DE ESPECIFICAÇÃO TECNOLÓGICA OPERACIONAL

Informação Nº 037E/2021 – DETO/SUGOP

Para: Superintendente de Gestão Operacional
Eng. Cristiano Cardoso Locateli

Assunto: Parecer Técnico

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE SUBESTAÇÃO 2000KVA NO PRÉ RECALQUE BURATI DE BENTO GONÇALVES - RS

Referente: Solicitação de parecer pelo PROA em 25/04/2022 através de documento “checklist_proposta_RO_087-21_3A_SETE” e resposta da Diligência “Diligencia_RO_087-21_proposta_-_3A_SETE” de 06/05/2022

Edital: RO (LE) 0087/2021

Assunto: **Parecer de Aceitabilidade da Proposta**

Licitante	Parecer Técnico
SETE CONSTRUÇÕES EIRELI	Não Atende ao item 13.2.6 do Edital

1. No-Break – Item 6.4 do edital.

- A capacidade de sobrecarga da saída do Inversor do equipamento não está indicada de forma clara. O catálogo enviado informa alguns tipos de capacidades de sobrecarga, entretanto a Licitante não indicou qual tipo está ofertando e se as capacidades do catálogo são referentes ao No-Break em modo “By Pass” ou referentes ao seu inversor. O edital apresenta este dado na tabela da saída do Inversor em negrito para enfatizar o grau de importância.

2. Disjuntor Motor – Item 6.3.7.8 do edital

Não foi anexado o catálogo técnico do equipamento, embora a licitante tenha apontado no documento “75_-RESUMO_DOCUMENTACAO_POSTADA_-SETE” que irá fornecer o modelo MS do fabricante ABB. O edital possui a referência MS da ABB que é uma família de equipamentos. A licitante deveria informar claramente qual modelo da família MS está sendo ofertado, visto que dentro da família de produtos deste fabricante há equipamentos com correntes de curto-circuito diversas.

3. Transformador de Força – Item 6.13 do edital.

O documento “72_-6_13_1_TRANSFORMADORES_-SETE” não indica qual o NBI (Nível Básico de Impulso) do equipamento ofertado. Este é o único item da tabela de características construtivas (Item 6.13.1 do edital) que não é apresentado na proposta. Esta característica impacta diretamente a construção do equipamento e por isto o equipamento ofertado não atende ao edital.





COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
DOP – DIRETORIA DE OPERAÇÕES
SUGOP – SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO OPERACIONAL
DETO – DEPARTAMENTO DE ESPECIFICAÇÃO TECNOLÓGICA OPERACIONAL

Atenciosamente,

Fabricio Stênio de Freitas Barbosa, matrícula 175190, Engenheiro Eletricista – CREA 18389/D-GO
Departamento de Especificação Tecnológica Operacional - DETO
Diretoria de Operações – DOP

Fernando José Medaglia, matrícula 159863, Engenheiro Civil – CREA/RS 065793
Gestor do Departamento de Especificação Tecnológica Operacional - DETO
Diretoria de Operações – DOP



Rua Coronel Genuíno 164 – CEP: 90010-350 - Centro Histórico - Porto Alegre | RS
Fone: (51) 3215.5587 | www.corsan.com.br

Inf 037E-2021 - Parecer Aceitabilidade Proposta.docx

Pag. 2 de 2

Nome do documento: Inf 037E-2021 - Parecer Aceitabilidade Proposta.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
FABRICIO STENIO DE FREITAS BARBOSA	CORSAN / DETO / 175190	13/05/2022 15:20:31
Fernando José Medaglia	CORSAN / DETO / 159863	13/05/2022 18:04:59

