



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
DOP – DIRETORIA DE OPERAÇÕES
SUGOP – SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO OPERACIONAL
DETO – DEPARTAMENTO DE ESPECIFICAÇÃO TECNOLÓGICA OPERACIONAL

Informação Nº 337C/2021 – DETO/SUGOP

Para: Superintendente de Gestão Operacional
Eng. Cristiano Cardoso Locateli

Assunto: Atendimento ao Memo. 004/2022 – PE 020/2022

Objeto: **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS
DE POTÊNCIA PARA O DEMAT**

Edital: PE 020/2022

SisProC
Sistema de Protocolo CORSAN
Documento/Código/Setor

PROA 21/0587-0004343-4
03 / 06 / 2022

Licitante	Itens	Parecer de Aceitabilidade da Proposta
ELO TÉCNICO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO ELÉTRICA LTDA	1, 2, 3, 7, 9, 11, 12, 13 e 14	Não atende a CGL 13.2.8.2. do Edital.

Para todos os itens:

- Não atende o edital, pois não são previstos ensaios de Estanqueidade e resistência a pressão em todos os equipamentos e ensaios de Tipo conforme solicitado no item 3.1.2 do Edital;
- Foram apresentadas tabelas apenas com o dizer “Sim” na coluna “Proposto”. Alguns itens da especificação são sobre acessórios e dizer “Sim” equivale ao atendimento da especificação, entretanto para vários outros itens é necessário que se diga qual a característica do equipamento proposto, por exemplo limites de elevação de temperatura, impedância, rendimento;
- Não foram informados vários itens da especificação técnica como Rendimento, Altitude, Instalação, Classe térmica do Material isolante, Grupo de Ligação, NBI, Tensões nos enrolamentos, Impedância, Material dos enrolamentos, meios de suspensão do equipamento, suporte para fixação em poste, placa de identificação.

Itens 11 e 12:

- Pela análise do desenho técnico enviado os equipamentos ofertados não possuem saídas BT em caixas flangeadas na lateral do tanque.

Itens 13 e 14:

- Pela análise do desenho técnico enviado foi verificado que os equipamentos são diferentes da especificação edital por não possuírem 7 saídas BT em caixas flangeadas.

Atenciosamente,

Fabrizio Stênio de Freitas Barbosa, matrícula 175190, Engenheiro Eletricista – CREA 18389/D-GO
Departamento de Especificação Tecnológica Operacional - DETO
Diretoria de Operações – DOP

Fernando José Medaglia, matrícula 159863, Engenheiro Civil – CREA/RS 065793
Gestor do Departamento de Especificação Tecnológica Operacional - DETO
Diretoria de Operações – DOP

Rua Coronel Genuíno 164 – CEP: 90010-350 - Centro Histórico - Porto Alegre | RS
Fone: (51) 3215.5587 | www.corsan.com.br



Nome do documento: Inf 337C-2021 - PT Aceit PE 020-22.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
FABRICIO STENIO DE FREITAS BARBOSA	CORSAN / DETO / 175190	03/06/2022 13:16:25
Karla Leal Cozza	CORSAN / DETO / 124214	03/06/2022 14:21:06

