



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA
SULIC – SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Porto Alegre, RS, 10/06/2022

Esclarecimento 02 do Pregão Eletrônico nº 0053/2022 - SULIC/CORSAN

1 - Favor informar se os transformadores deverão ser equipados com transformadores de corrente. Caso sejam, informar o tipo (proteção, imagem térmica, outros), as relações de corrente, quantidades, exatidão e fator térmico.

Respostas: No transformador existente há um TC no secundário da fase X2 para sensor de imagem térmica; esse TC deve constar no fornecimento.

Relação de transformação 205/5.

2 - Informar se o resistor de aterramento deverá ser fornecido junto com o transformador. Caso seja, informar a tensão nominal, corrente nominal, resistência, grau de proteção, etc.

Resposta: O resistor de aterramento não faz parte do fornecimento.