



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
DIRETORIA DE OPERAÇÕES
SUPERINTENDÊNCIA DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO
DPTO DE ELÉTRICA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Memo. nº 047/2022 – SUMOP/DEFE

Porto Alegre, 15 de junho de 2022.

PROA	
Documento	Setor
21/0587-0003913-5	CORSAN
15/06/2022	

Para: Presidente da CPL
Eng.º Rogério Ferreira dos Santos Souza

Assunto: Parecer técnico de fase de habilitação RO 0096/2021

Licitante: PHS CONSTRUÇÕES EIRELI – CNPJ 35.281.622/0001-10

Com referência ao Rito Ordinário 0078/21 – SULIC/CORSAN, que tem como objeto:

PROJETO E EXECUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 500 kVA (CLASSE 25 kV), COM FORNECIMENTO DE TRANSFORMADOR E CUBÍCULO DE MÉDIA TENSÃO NAS INSTALAÇÕES DA CASA DE BOMBAS EBE-2 DA CORSAN EM CAPÃO DA CANOA - RS, quanto a análise técnica do Fornecimento de Bens – características do produto ofertado, informamos que conforme tabela abaixo, **foram apresentados catálogos com indicação dos materiais e equipamentos solicitados**, porém, conforme análise técnica, os itens abaixo não atendem as especificações técnicas do edital.

Desta forma, entendemos que a proposta enviada **não atende** os requisitos do edital.

Tabela 1 Resumo da verificação dos materiais.

Componente	Marca / Modelo	Atende
Para-raios	-	<u>Por não constar especificação em edital, não haverá cobrança de apresentação técnica de deste item.</u>
Elo Fusível	-	<u>Por não constar especificação em edital, não haverá cobrança de apresentação técnica de deste item.</u>
No Break	1º Modelo: NHS 2000kVA Nobreak NHS Prime On Line / 2º modelo: UPS Vertiv Liebert® GXT5	<u>Não atende.</u> Houve troca por outro equipamento, porém isso não é permitido. O primeiro modelo não atende na capacidade de sobrecarga e tensão da bateria. No segundo equipamento não foi informado quais

Rua Caldas Júnior, 120 - 18º andar – CEP: 90010-260 - Centro - Porto Alegre | RS


Fone: (51) 3215.5600 | www.corsan.com.br




COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
DIRETORIA DE OPERAÇÕES
SUPERINTENDÊNCIA DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO
DPTO DE ELÉTRICA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

		dos modelos do catálogo seria fornecido e a tensão nominal do equipamento, independente do modelo não atende, pois em edital a referência é 220V e o equipamento informado é 120V.
--	--	--

Atenciosamente,


Eng.º Marcos Lindau
Engenheiro Eletricista
CREA/RS 199749
CORSAN Matr. 186502

Marcos G. Ley Lindau, matrícula 18650.2,
Engenheiro Eletricista
Gestor do Departamento de Elétrica Eficiência Energética – DEFE


Maíara Costa
Téc. Eletrotécnica
CFT RS 2217621610
Corsan/Matricula 18681

Maíara Costa Paes, matrícula 186817,
Técnica em Eletrotécnica
Departamento de Eficiência Energética – DEFE



Rua Caldas Júnior, 120 - 18º andar – CEP: 90010-260 - Centro - Porto Alegre | RS
Fone: (51) 3215.5600 | www.corsan.com.br

Nome do documento: Memo 047 22 SUMOP DEFE PARECER TEC PHS EBE Capao.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Marcos Gaudie Ley Lindau

CORSAN / DEFE / 186502

15/06/2022 11:04:48

