



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
DOP – DIRETORIA DE OPERAÇÕES
SUGOP – SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO OPERACIONAL
DETO – DEPARTAMENTO DE ESPECIFICAÇÃO TECNOLÓGICA OPERACIONAL

CORSAN

Informação Nº 034E/2022 – DETO/SUGOP

Para: Superintendente de Gestão Operacional
 Eng. Cristiano Cardoso Locateli

Assunto: Parecer Técnico

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Manutenção Preventiva, Corretiva Planejada e Adequação em Subestações Transformadoras até 225kVA e 300kVA em postes - SURPA

Referente: Solicitação de parecer pelo PROA em 07/06/2022

Edital: PE 055/2022

Assunto: **Parecer de Aceitabilidade da Proposta**

SisProC
 Sistema de Protocolo CORSAN
 Documento/Código/Setor
 22/0587-0001246-1
 22 / 06 / 2022

Licitante	Parecer Técnico de Habilitação da Proposta
PHS CONSTRUÇÕES EIRELI	Não Atende o Item 13.2.5 e CGL 13.2.8.3 do anexo I do Edital

Não foi apresentada Planilha com indicação de Marca/Modelo de cada equipamento do edital. Esta é uma solicitação da CGL 13.2.8.3. Foi apresentado ao final da documentação uma folha com resumo dos equipamentos que estão sendo ofertados, porém para alguns há apenas a indicação de Marca de forma genérica como por exemplo Haste de Aterramento e Elo Fusíveis.

Não foram anexados os catálogos do Para-raios e Isolador de Ancoragem;

Cabo Unipolares e Multipolares PVC – Item 15 do Termo de Referência

Foi indicado que estão ofertando “ CABOS UNIPOLARES E MULTIPOLARES PVC 0,6/1KV – SINTENAX”, porém foi anexado catálogo do “Cabo Sintenax Flex Controle” que é um cabo de diferente aplicação embora seja da mesma família de condutores do fabricante. Desta forma, não é o mesmo material da especificação.

Transformador de Distribuição – Item 20 do Termo de Referência

Não foi anexado qualquer documento que indique Marca/Modelo e atendimento às características técnicas do item 20 do Termo de Referência.

Atenciosamente,

Fabricao Stênio de Freitas Barbosa, matrícula 175190, Engenheiro Eletricista – CREA 18389/D-GO
 Departamento de Especificação Tecnológica Operacional - DETO
 Diretoria de Operações – DOP

Fernando José Medaglia, matrícula 159863, Engenheiro Civil – CREA/RS 065793
 Gestor do Departamento de Especificação Tecnológica Operacional - DETO
 Diretoria de Operações – DOP



Rua Coronel Genuíno 164 – CEP: 90010-350 - Centro Histórico - Porto Alegre | RS
 Fone: (51) 3215.5587 | www.corsan.com.br

Inf 034E-2022 - Parecer Aceitabilidade Proposta.docx

Pag. 1 de 1



Nome do documento: Inf 034E-2022 - Parecer Aceitabilidade Proposta.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
FABRICIO STENIO DE FREITAS BARBOSA	CORSAN / DETO / 175190	22/06/2022 09:42:29
Fernando José Medaglia	CORSAN / DETO / 159863	22/06/2022 17:05:38

