

Porto Alegre, RS, 30/06/2022

Esclarecimento 02 do Pregão Eletrônico 0076/2022- SULIC/CORSAN

1) O Item 4.2 do Termo de Referência trata-se de Hidróxido de Cálcio em Suspensão Ca(OH)_2 , e não Carbonato de Sódio, correto?

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTITATIVOS

4.1. Quantitativos

A previsão de consumo anual do produto é de 540.000 kg com entregas mensais de 45.000kg conforme solicitação do DECIN.

4.2. Item – Carbonato de Sódio (Na_2CO_3)

Resposta: O produto é hidróxido de cálcio em suspensão com no mínimo 20% de concentração, conforme especificação. Houve um erro de grafia junto ao título do item 4.2.

2) Para que consigamos ser assertivos é necessário que tenhamos informações de forma mais detalhada possível. Dessa forma, respeitosamente, questiono: Quais serão os volumes das entregas?

Resposta: Atualmente o volume de cargas contínuas são:

- CETEL/SITEL - RS 30 - KM 67 - Parada 100, Lote 7, s/nº - Complexo Industrial Automotivo – GM - Gravataí - 10 m³/ mês;

- Serra gaúcha com atendimento num raio de 100Km (partindo de Caxias do Sul/RS). – 15 m³/semana (Gramado 5m³; Canela 5m³; Bento Gonçalves 5m³);

- Litoral Norte gaúcho com atendimento num raio de 100Km (partindo de Capão da Canoa/RS). – 10 m³/cada 2 meses;

Havendo a possibilidade de entrada de outros locais dentro das regiões informadas no TR, porém inicialmente esporadicamente.

3) Todas as Estações de Tratamento que receberão o produto possuem tanques para armazenamento? Ou os containers citados no item 4.3 ficarão na unidade para tal?

4.3. Acondicionamento

O acondicionamento do produto deve ser em caminhões tanque de 10 a 15 m³ ou em Containers IBC com capacidade de 1.000litros. A carga deverá estar lacrada até a chegada nas localidades, onde serão coletadas amostras para análise, de acordo com o interesse da CORSAN. As entregas devem ser acompanhadas de informações técnicas, incluindo a identificação do produto, manuseio, aplicação, cuidados com a saúde e segurança do trabalhador, cuidados com o meio ambiente, FISPQ, formas de descontaminação e descarte. Equipamentos de apoio ao descarregamento (Motobombas, dutos e conexões) devem ser compatíveis com o produto.

Resposta: Os pontos citados a cima já possuem reservação;

Os container seriam para locais onde estariam sendo feitos testes, e após aprovação seria realizado a adequação da estrutura local com devolução do container.

4) Qual a quantidade de containers deverá ser disponibilizada em comodato? Deverão conter agitadores ou será exigido apenas o vasilhame?

4.4. Assistência Técnica

A assistência técnica prestada será na elaboração e atualização da FISPQ, ficha de informação de segurança dos produtos químicos, que deverá acompanhar o transporte do produto e ser disponibilizada uma cópia para o DECIN/SUTRA.

Prestar assistência quando de vazamentos nas unidades, com auxílio no transbordo dos tanques e retirada do material.

Disponibilização de contêineres IBC (1000L) na forma de comodato por tempo determinado entre gestor e CONTRATADA, para possíveis testes em novas unidades não ultrapassando o limite de 10% do volume total de produto do item 4.1, com retirada pela CONTRATADA ao final da utilização.

Resposta: Somente o vasilhame.