



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
DIRETORIA DE OPERAÇÕES
SUPERINTENDÊNCIA DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO
DPTO DE ELÉTRICA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Memo. nº 048/2022 – SUMOP/DEFE

Porto Alegre, 27 de junho de 2022.

PROA	
Documento	Setor
21/0587-0003913-5	CORSAN
27/06/2022	

Para: Presidente da CPL
Eng.º Rogério Ferreira dos Santos Souza

Assunto: Parecer técnico de fase de habilitação RO 0096/2021

Licitante: MONTEBRAS MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA – CNPJ 97.495.550/0001-60

Com referência ao Rito Ordinário 0096/2021 – SULIC/CORSAN, que tem como objeto:

PROJETO E EXECUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 500 kVA (CLASSE 25 kV), COM FORNECIMENTO DE TRANSFORMADOR E CUBÍCULO DE MÉDIA TENSÃO NAS INSTALAÇÕES DA CASA DE BOMBAS EBE-2 DA CORSAN EM CAPÃO DA CANOA - RS, quanto a análise técnica do Fornecimento de Bens – características do produto ofertado, informamos que conforme tabela abaixo, **foram apresentados catálogos com indicação dos materiais e equipamentos solicitados**, porém, conforme análise técnica, os itens abaixo não atendem as especificações técnicas do edital.

Desta forma, entendemos que a proposta enviada **não atende** os requisitos do edital.

Tabela 1 Resumo da verificação dos materiais.

Componente	Marca / Modelo	Atende
Cubículos de Média Tensão e seus componentes	- ABB / UNISEC	<u>Sim.</u>
Transformador de potência	- ROMAGNOLE / TSFTVAL 500/25/1,2	<u>Sim.</u>
Disjuntor de média tensão	ABB / VD4 VD4/R-Sec (vacuum) 24kV, 630A, 25kA	<u>Sim.</u>




Rua Caldas Júnior, 120 - 18º andar – CEP: 90010-260 - Centro - Porto Alegre | RS
Fone: (51) 3215.5600 | www.corsan.com.br



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
DIRETORIA DE OPERAÇÕES
SUPERINTENDÊNCIA DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO
DPTO DE ELÉTRICA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Chave de três posições	ABB / GSEC	<u>Sim.</u>
Cabos de média tensão	PRYSMIAN / Compact 105	<u>Sim.</u>
Cabos de baixa tensão	CORFIO / Cabo flexível HEPR 90°C 0,6/1kV	<u>Sim.</u>
Terminais de média tensão	PRYSMIAN / TM / TM-25-95	<u>Sim.</u>
IED – Dispositivo de proteção e controle	ABB / REF615	<u>Sim.</u>
Multimedidor	SIEMENS / PAC4200 / 7KM4212-0BA00-3AA0	<u>Sim.</u>
No Break industrial	THOR / THW00201M55020200	Através do código (THW00201M55020200) do equipamento informado, não foi possível identificar qual será, de fato, o modelo a ser fornecido.
Disjuntores de baixa tensão	ABB / TMAX 1SDA100829R1 / 1SDA100355R1	Através dos códigos (1SDA100829R1 / 1SDA100355R1) do equipamento informado, não foi possível identificar qual será, de fato, o modelo a ser fornecido.
DPS Classe I, II e II	PHOENIX / VAL-MS-EE-T2-3+1-385-FM	Através da documentação técnica enviada, não foi possível verificar se o equipamento atende a todos os requisitos do edital.
Transformadores de corrente	ABB / TJC.5	Documentação está em língua estrangeira e não foi possível identificar e analisar os itens solicitados no item 6.1.6 Transformadores de corrente do edital.




Rua Caldas Júnior, 120 - 18º andar – CEP: 90010-260 - Centro - Porto Alegre | RS
Fone: (51) 3215.5600 | www.corsan.com.br



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
DIRETORIA DE OPERAÇÕES
SUPERINTENDÊNCIA DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO
DPTO DE ELÉTRICA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Transformadores de potencial	ISOLET / BDE – FF12	Não. Tensão primária do equipamento não atende ao especificado em edital.
------------------------------	---------------------	--

Atenciosamente,


Eng.º Marcos Lindau
Engenheiro Eletricista
CREA/RS 199749
CORSAN Matr. 186502

Marcos G. Ley Lindau, matrícula 18650.2,
Engenheiro Eletricista
Gestor do Departamento de Elétrica Eficiência Energética – DEFE


Maiara Costa
Téc. Eletrotécnica
CFT RS 2217621610
Corsan/Matricula 186817

Maiara Costa Paes, matrícula 186817,
Técnica em Eletrotécnica
Departamento de Eficiência Energética – DEFE



Rua Caldas Júnior, 120 - 18º andar – CEP: 90010-260 - Centro - Porto Alegre | RS
Fone: (51) 3215.5600 | www.corsan.com.br

Nome do documento: Memo 048 22 SUMOP DEFE PARECER TEC MONTEBRAS EBE Capao.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Marcos Gaudie Ley Lindau

CORSAN / DEFE / 186502

29/06/2022 16:22:49

