



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA
SULIC – SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Diligência do Pregão Eletrônico nº 0050/2022- SULIC/CORSAN

Considerando a possibilidade prevista no subitem **13.12** do Edital, informo que será concedido o prazo de **05 dias úteis** para que as licitantes abaixo relacionadas, complementem sua documentação de acordo com o documento “INFORMAÇÃO Nº 319A/2021 – DETO/SUGOP”, em anexo a este documento.

CRIZEL MATERIAL ELETRICO EIRELI – Lotes 1 e 3

BOMBAS SINOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – Lote 4

Sendo assim, as licitantes deverão apresentar os documentos solicitados, via sistema eletrônico, impreterivelmente, até às 18h do dia 22/07/2022.

Ogilvie de Melo Pereira
Pregoeiro do PE 0050/2022



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
DOP – DIRETORIA DE OPERAÇÕES
SUGOP – SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO OPERACIONAL
DETO – DEPARTAMENTO DE ESPECIFICAÇÃO TECNOLÓGICA OPERACIONAL

Informação Nº 319A/2021 – DETO/SUGOP

Para: Superintendente de Gestão Operacional
Engo. Cristiano Cardoso Locateli

SisProC
Sistema de Protocolo CORSAN
Documento/Código/Setor

PROA 21/0587-0005402-9
13 / 07 / 2022

Assunto: Atendimento ao Memorando 0001/2022 - PE 0050/2022

Objeto: **AQUISIÇÃO, COM INSTALAÇÃO, DE MOTORES ELÉTRICOS TRIFÁSICOS PARA A SURCEN.**

Edital: PE 0050/2022 - Solicitação de emissão de Parecer Técnico

Licitante	Lotes	Parecer de Aceitabilidade da Proposta
CRIZEL MATERIAL ELÉTRICO EIRELI	01	A proposta NÃO ATENDE ao subitem 13.2.8.2 do Edital, pois falta na FOLHA DE DADOS a característica técnica (valor) do <i>Fator de Potência a 100% da carga</i> . Obs.: Sugiro diligência com o licitante para fornecimento de tal parâmetro.
CRIZEL MATERIAL ELÉTRICO EIRELI	03	A proposta NÃO ATENDE ao subitem 13.2.8.2 do Edital, pois falta na FOLHA DE DADOS a característica técnica (valor) do <i>Fator de Potência a 100% da carga</i> . Obs.: Sugiro diligência com o licitante para fornecimento de tal parâmetro.
BOMBAS SINOS IDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	04	A proposta NÃO ATENDE ao subitem 13.2.8.2 do Edital, pois faltam na FOLHA DE DADOS algumas características técnicas dos seguintes itens: “ <i>Tempo de rotor bloqueado (frio)</i> ”; “ <i>Vedação de mancais</i> ”, “ <i>Relubrificação</i> ”, “ <i>Sentido de rotação</i> ” e “ <i>Mancais (isolação elétrica)</i> ”. Obs.: Sugiro diligência com o licitante para fornecimento de tais características.

Atenciosamente,

José Luis Gaiger Xavier, matrícula 159368, Engenheiro Eletricista – CREA/RS 068194
Departamento de Especificação Técnica Operacional - DETO
Diretoria de Operações – DOP

Fernando José Medaglia, matrícula 159863, Engenheiro Civil – CREA/RS 065793
Gestor do Departamento de Especificação Tecnológica Operacional – DETO
Diretoria de Operações – DOP



Rua Coronel Genuíno 164 – CEP: 90010-350 - Centro Histórico - Porto Alegre | RS
Fone: (51) 3215.5587 | www.corsan.com.br

Nome do documento: Inf 319A 2021 PT Aceitab PE 0050 2022.pdf

Documento assinado por

Jose Luis Gaiger Xavier
Fernando José Medaglia

Órgão/Grupo/Matrícula

CORSAN / DETO / 159368
CORSAN / DETO / 159863

Data

13/07/2022 08:41:28
13/07/2022 13:01:57

