

Diligência do Pregão Eletrônico nº 0055/2022- SULIC/CORSAN

Considerando a possibilidade prevista no subitem **13.12** do Edital, informo que será concedido o prazo de **05 dias úteis** para que à licitante **SETE CONSTRUCOES EIRELI** complemente sua documentação de acordo com o exigido nos itens **13.2.6 e 13.2.8.3** do Edital, conforme segue:

CGL 13.2.6	Local de Prestação de Serviço: Conforme Termo de Referência.
-------------------	--

Sanado os apontamentos abaixo:

Licitante	Parecer Técnico de Habilitação da Proposta
SETE CONSTRUÇÕES EIRELI	Não Atende o Item 13.2.6 e CGL 13.2.8.3 do anexo I do Edital

A carta de apresentação da proposta indica um percentual de desconto de 11%, entretanto pela ata da licitação a proponente SETE CONSTRUÇÕES EIRELI o lance vencedor é de 11,6%. Desta forma, a carta de apresentação da proposta e a POB apresentam erros de preenchimento.

CGL 13.2.8.3	<p>Devem ser anexados à Proposta de Preços os catálogos técnicos originais [ou fotocópia] do fabricante - em português – de todos os itens da DCCU que sejam bens a serem fornecidos. Para cada item devem ser informados:</p> <ul style="list-style-type: none">• Indicação de Marca/Modelo do Equipamento (Apresentar planilha com todos os equipamentos);• Folha de dados contendo todas as especificações técnicas, materiais de construção, condições operacionais e curvas características, caso aplicável, não podendo ser inferior ao descrito na especificação técnica; <p>Caso o catálogo não contenha todas estas informações, o licitante deverá indicar as que não possuem por meio de declaração formal.</p>
---------------------	---

Sanado os apontamentos abaixo:

Não foi apresentada planilha com todos os equipamentos indicando Marca e Modelo conforme solicitado na CGL 13.2.8.3.



Com relação aos documentos apresentados há os seguintes apontamentos:

Item TR	Equipamento	Parecer
9	Para-raios	- Não foi informado qual modelo está sendo ofertado na proposta. O catálogo apresentado possui vários modelos com

		características diferentes.
10	Isolador de ancoragem	- Não foi informado qual modelo está sendo ofertado na proposta. O catálogo apresentado possui vários modelos com características diferentes.
12	MINI-DISJUNTOR MDJ	- Não foi informado qual modelo está sendo ofertado na proposta. O catálogo apresentado possui vários modelos com características diferentes.
13	Disjuntor tripolar caixa moldada	- Não foi informado qual modelo está sendo ofertado na proposta. O catálogo apresentado possui vários modelos com características diferentes.
14	Haste para aterramento	- Não foi informado qual modelo está sendo ofertado na proposta. O catálogo apresentado possui vários modelos com características diferentes.
15	Cabos Unipolares e Multipolares PVC 0,6/1kV	- Foi anexado um catálogo de cabos de controle diferentes da especificação, entretanto este item não está na DCCU para fornecimento. Desta forma, o catálogo será desconsiderado.
19	DPS	- Não são informados quais modelos estão sendo ofertados na proposta. O catálogo apresentado possui vários modelos com características diferentes.
20	Transformador de Distribuição	- O catálogo enviado não possui informações técnicas do produto ofertado. Logo, não é possível conferir se atende tecnicamente a especificação.

Sendo assim, a licitante deverá apresentar os documentos solicitados, via sistema eletrônico, impreterivelmente, até às 18h do dia 26/07/2022.

Djeison Fernando Storck
Pregoeiro do PE 0055/2022



Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Djeison Fernando Storck

CORSAN / DEGEC / 173518

19/07/2022 15:08:36

