



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
DOP – DIRETORIA DE OPERAÇÕES
SUGOP – SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO OPERACIONAL
DETO – DEPARTAMENTO DE ESPECIFICAÇÃO TECNOLÓGICA OPERACIONAL

Informação Nº 034G/2022 – DETO/SUGOP

Para: Superintendente de Gestão Operacional
Eng. Cristiano Cardoso Locateli

Assunto: Parecer Técnico

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Manutenção Preventiva, Corretiva Planejada e Adequação em Subestações Transformadoras até 225kVA e 300kVA em postes - SURPA

Referente: Solicitação de parecer pelo PROA em 27/07/2022 após realização de diligência técnica

Edital: PE 055/2022

Assunto: **Parecer de Aceitabilidade da Proposta**

SisProC
Sistema de Protocolo CORSAN
Documento/Código/Setor
22/0587-0001246-1
02 / 08 / 2022

Licitante	Parecer Técnico de Habilitação da Proposta
SETE CONSTRUÇÕES EIRELI	Não Atende ao Item 13.2.6 e à CGL 13.2.8.3 do anexo I do Edital

Com relação aos documentos apresentados há os seguintes apontamentos:

Item TR	Equipamento	Parecer
9	Para-raios	Atende
10	Isolador de ancoragem	Atende
12	MINI-DISJUNTOR – MDJ	Atende
13	Disjuntor tripolar caixa moldada	Atende
14	Haste para aterramento	Atende
15	Cabos Unipolares e Multipolares PVC 0,6/1kV	Atende
19	DPS	Atende.
20	Transformador de Distribuição	Não atende a CGL 13.2.8.3. Os limites de elevação de temperatura do edital são: - No enrolamento: 55°C - No ponto mais quente: 65°C

Rua Coronel Genuíno 164 – CEP: 90010-350 - Centro Histórico - Porto Alegre | RS
Fone: (51) 3215.5587 | www.corsan.com.br

Inf 034G-2022 - Parecer Aceitabilidade Proposta.docx

Pag. 1 de 2



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
DOP – DIRETORIA DE OPERAÇÕES
SUGOP – SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO OPERACIONAL
DETO – DEPARTAMENTO DE ESPECIFICAÇÃO TECNOLÓGICA OPERACIONAL

		- No óleo: 50°C (selado) A proposta apresentada indica limites de elevação de temperatura superiores ao edital: - No enrolamento: 75°C; - No ponto mais quente: 90°C; - No óleo: 70°C (selado).
--	--	--

Atenciosamente,

Fabricao Stênio de Freitas Barbosa, matrícula 175190, Engenheiro Eletricista – CREA 18389/D-GO
Departamento de Especificação Tecnológica Operacional - DETO
Diretoria de Operações – DOP

Fernando José Medaglia, matrícula 159863, Engenheiro Civil – CREA/RS 065793
Gestor do Departamento de Especificação Tecnológica Operacional - DETO
Diretoria de Operações – DOP



Rua Coronel Genuíno 164 – CEP: 90010-350 - Centro Histórico - Porto Alegre | RS
Fone: (51) 3215.5587 | www.corsan.com.br

Inf 034G-2022 - Parecer Aceitabilidade Proposta.docx

Pag. 2 de 2

Nome do documento: Inf 034G-2022 - Parecer Aceitabilidade Proposta.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
FABRICIO STENIO DE FREITAS BARBOSA	CORSAN / DETO / 175190	02/08/2022 09:11:40
Fernando José Medaglia	CORSAN / DETO / 159863	02/08/2022 10:03:01

