



Informação Nº 617C/2022 – DETO/SUGOP

Para: Superintendente de Gestão Operacional
Eng. Cristiano Cardoso Locateli

PROA 22/0587-0002107-0
08 / 08 / 2022

Assunto: Parecer Técnico quanto à aceitabilidade
Objeto: **REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS – LOTE 01-2022**
Edital: CEP 0095/2022
Referente: PTécnico CEP 0095-2022 - PROA 22/0587-0002107-0

Licitante Proponente: **F-Commerce Comércio de Materiais Elétricos Ltda**

Item	Descrição	Parecer Técnico
1	FITA MM ISOLANTE 19 X 20 M PRETA	Não atende ao Edital. Marca ofertada: JNG – mod 19 - Não é Classe A – Profissional; - Não atende espessura, resistência à tração; tensão de isolamento, etc.
2	CABO COBRE NU 50MM ²	Não atende ao Edital. Marca ofertada: RCM – 50mm ² - não é 7 fios conforme exige a especificação.
3	CABO DE COBRE FLEXIVEL 1,0 MM ² 750 V AZUL	Atende ao Edital. Marca ofertada: RCM – 1mm ²
4	FIO TELEFONICO EXTERNO FE AA-80	Não atende ao Edital. Marca ofertada: STE AA80 – não apresentou catálogo.
5	TERMINAL COMPRESSAO COBRE 1F/2C SEM ISOLACAO 50 MM ²	Não atende ao Edital. Marca ofertada: JNG – 50mm – catálogo não especifica o grau de pureza do material.
6	TERMINAL COMPRESSAO COBRE 1F/2C SEM ISOLACAO 70 MM ²	Não atende ao Edital. Marca ofertada: JNG – 70mm – catálogo não especifica o grau de pureza do material.
7	TERMINAL COMPRESSAO COBRE 1F/2C SEM ISOLACAO 95 MM ²	Não atende ao Edital. Marca ofertada: JNG – 95mm – catálogo não especifica o grau de pureza do material.
8	TERMINAL PRE-ISOLADO TIPO FEMEA 0,5-1,0 MM ² VERMELHO	Atende ao Edital. Marca ofertada: OMEGA – 1mm
9	TERMINAL PRE-ISOLADO TIPO FEMEA 1,5-2,5 MM ² AZUL	Atende ao Edital. Marca ofertada: OMEGA – 2,5mm
10	TERMINAL PRE-ISOLADO TIPO FEMEA 4,0-6,0 MM ² AMARELO	Atende ao Edital. Marca ofertada: OMEGA – 6mm
11	DISJUNTOR MONOPOLAR 10 A CURVA C DIN	Não atende ao Edital. Marca ofertada: JNG – mod DZ47 63 - Não atende tensão de isolamento nominal; - Não atende vida elétrica; - Não atende capacidade de interrupção; - Não informa tensão suportável de impulso.
12	DISJUNTOR MONOPOLAR 25 A CURVA C DIN	Não atende ao Edital. Marca ofertada: JNG – mod DZ47 63 - Não atende tensão de isolamento nominal; - Não atende vida elétrica;



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
DOP – DIRETORIA DE OPERAÇÕES
SUGOP – SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO OPERACIONAL
DETO – DEPARTAMENTO DE ESPECIFICAÇÃO TECNOLÓGICA OPERACIONAL

		- Não atende capacidade de interrupção; - Não informa tensão suportável de impulso.
13	DISJUNTOR MONOPOLAR 32 A CURVA C DIN	Não atende ao Edital. <u>Marca ofertada: JNG – mod DZ47 63</u> - Não atende tensão de isolamento nominal; - Não atende vida elétrica; - Não atende capacidade de interrupção; - Não informa tensão suportável de impulso.

Atenciosamente,

Ricardo Yuji Okido, matrícula 140095, Engenheiro Eletricista – CREA/RS 057471
Departamento de Especificação Tecnológica Operacional - DETO
Diretoria de Operações – DOP

Fernando José Medaglia, matrícula 159863, Engenheiro Civil – CREA/RS 065793
Gestor do Departamento de Especificação Tecnológica Operacional - DETO
Diretoria de Operações – DOP



Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Ricardo Yuji Okido

CORSAN / DETO / 140095

08/08/2022 15:57:19

