



Diligência do Pregão Eletrônico nº 0095/2022 - SULIC/CORSAN

Considerando a possibilidade prevista no subitem **13.12** do Edital, informo que será concedido o prazo de **05 dias úteis** para que à licitante **VERSÃO AUTOMAÇÃO LTDA (Lote único)**, complemente sua documentação de acordo com o exigido no **item 13.2.8.2** do Edital, conforme segue:

- **ANEXO I – FOLHA DE DADOS - Item 13.2.8.2:** Catálogo técnico do fabricante (original, fotocópia autenticada ou conferida por funcionário da CORSAN) em português (ou acompanhado por tradução juramentada na íntegra) do objeto licitado com especificações técnicas, dimensionais, normas de fabricação com indicação da marca, modelo e referência do objeto, de tal forma que se possa comparar o objeto ofertado com o objeto licitado. As informações exigidas e não constantes no catálogo deverão ser apresentadas mediante declaração formal da licitante.

Observação: Complementação da Proposta referente aos **itens 1, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13** conforme quadro informativo em anexo.

Sendo assim, a licitante deverá apresentar os documentos solicitados, via sistema eletrônico, impreterivelmente, até às 18h do dia 24/08/2022.

Paula Figueiredo Schmitt
Pregoeiro do PE 0095/2022

ANEXO

Quadro informativo dos itens para ajustes/complementação

Item	Descrição	Parecer Técnico
1	FITA MM ISOLANTE 19 X 20 M PRETA	Não conclusivo. Marca/mod ofertado: não informado Catálogos apresentados: 3M, Vonder e Fame
4	FIO TELEFONICO EXTERNO FE AA-80	Não atende ao Edital. Distribuidora DISBRACON – Marca/modelo ofertado: não informado. Catálogo sem especificação técnica.
5	TERMINAL COMPRESSAO COBRE 1F/2C SEM ISOLAÇÃO 50 MM ²	Não atende ao Edital. Marca ofertada: TRAMONTINA – 50mm Catálogo sem especificação técnica
6	TERMINAL COMPRESSAO COBRE 1F/2C SEM ISOLAÇÃO 70 MM ²	Não atende ao Edital. Marca ofertada: TRAMONTINA – 70mm Catálogo sem especificação técnica
7	TERMINAL COMPRESSAO COBRE 1F/2C SEM ISOLAÇÃO 95 MM ²	Não atende ao Edital. Marca ofertada: TRAMONTINA – 95mm Catálogo sem especificação técnica
8	TERMINAL PRE-ISOLADO TIPO FEMEA 0,5-1,0 MM ² VERMELHO	Não Atende ao Edital. Distribuidora DISBRACON - marca/modelo ofertado: não informado. Catálogo sem especificação técnica.
9	TERMINAL PRE-ISOLADO TIPO FEMEA 1,5-2,5 MM ² AZUL	Não Atende ao Edital. Distribuidora DISBRACON - marca/modelo ofertado: não informado. Catálogo sem especificação técnica.
10	TERMINAL PRE-ISOLADO TIPO FEMEA 4,0-6,0 MM ² AMARELO	Não Atende ao Edital. Distribuidora DISBRACON - marca/modelo ofertado: não informado. Catálogo sem especificação técnica.
11	DISJUNTOR MONOPOLAR 10 A CURVA C DIN	Não atende ao Edital. Marca/modelo ofertado: TRAMANOTINA – mod TDJ6 - Não atende tensão de impulso.
12	DISJUNTOR MONOPOLAR 25 A CURVA C DIN	Não atende ao Edital. Marca/modelo ofertado: TRAMANOTINA – mod TDJ6 - Não atende tensão de impulso.
13	DISJUNTOR MONOPOLAR 32 A CURVA C DIN	Não atende ao Edital. Marca/modelo ofertado: TRAMANOTINA – mod TDJ6 - Não atende tensão de impulso.