



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
DIRETORIA DE EXPANSÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS
DEPARTAMENTO DE PROJETOS DE ÁGUA

Mem. Nº 137/2022 – DEPRA

De: DEPRA/SUPRO

Para: Comissão Permanente de Licitação

Assunto: Análise Qualificação Técnica-Profissional e Técnica-Operacional

Município: Camaquã

Objeto: Obras para implantação das Unidades de Tratamento de Lodo da Estação de Tratamento de Água, do município de Camaquã – RS

Sistema: Sistema de Abastecimento de Água

| |
|--|
| S i s P r o C Sistema de Protocolo CORSAN Documento / Código / Setor 22/0587-0001402-2 Data 19/09/2022 |
|--|

À CPL,

Em atendimento à solicitação demandada, segue análise dos documentos de habilitação apresentados pela licitante.


O edital, no item CGL 14.12.6, solicita "Execução do Sistema de Tratamento do lodo da ETA, com vazão mínima de 140L/s", ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior. O objeto desta licitação é a implantação de um sistema de desidratação mecânica do lodo gerado na ETA. Além da implantação dos tanques de lodo, a obra prevê a implantação de equipamento mecânico de desidratação e armazenamento do lodo desidratado em silos.

A empresa **Elementar Locação, Saneamento e Construção Ltda.** apresentou dois atestados técnicos.

1. Execução dos serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, redes de água e esgotos e serviços afins para implantação do condomínio residencial, situado no Município de Osório – RS.
 - 1.1. Instalação de estação de tratamento de esgotos compacta 2,0 L/s – 1 un.
 - 1.2. Outros serviços não referentes a tratamento de resíduo de ETA.
2. Manutenção Operacional de ETA's e ETE's nos municípios abrangidos pela SURMIS
 - 2.1. Nenhum serviço referente a tratamento de resíduo da ETA.

Portanto, conclui-se que nenhum dos atestados atendem o exigido no edital.

Em relação à qualificação técnica-profissional, o edital, no item CGL 14.12.5, solicita "Execução do Sistema de Tratamento do lodo da ETA, com vazão mínima de 140L/s", ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior.





**COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
DIRETORIA DE EXPANSÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS
DEPARTAMENTO DE PROJETOS DE ÁGUA**

Da mesma forma que a análise da qualificação técnico-operacional, a verificação da área técnica é de que o atestado de qualificação técnica-profissional não está de acordo com o exigido no edital.

Sendo isso o que tínhamos a nos manifestar.

Atenciosamente,

Camila Yumi Otsuka
Eng. Sanitarista – Registro CREA SP69369026
Matrícula 17518.2
Gestora - DEPRA / SUPRO



Nome do documento: 137_Mem_2022.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Camila Yumi Otsuka

CORSAN / DEPRA / 175182

19/09/2022 13:47:30

