

Diligência do Edital RO nº 039/2022- SULIC/CORSAN - Licitação 13.303/16 Eletrônica

Conforme Parecer da área técnica, Informação Nº 303A/2022 – DETO/SUGOP, transcrição parcial para entendimento da Diligência:

Apresentamos a seguir, **apenas os itens que necessitam de complementação** (extraído do Informação Nº 303A/2022 – DETO/SUGOP):

Item TR	Equipamento/Material	Quanto ao item 13.2.6
7	Rotor KSB SPY 600-610 AS em aço inox	Não foram anexados catálogos técnicos conforme solicitado no CGL 13.2.9.4
9,10,11,13,14,16,17,18	Peças especiais em aço carbono	Não foram anexados catálogos técnicos conforme solicitado no CGL 13.2.9.4
20 e 21	Disjuntores Caixa Aberta	Verificar o código do disjuntor de 1600A: ABW16DN3-16AZ1R-B2222. A letra R não possui significado no catálogo da WEG anexado.

Considerando a possibilidade prevista no subitem 13.12 do Edital, informo que será concedido novo prazo de **05 dias úteis** para que a licitante **BOMBAS SINOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA** apresente os seguintes documentos:

Proposta: O Subitem 13.2.6 indica “Caso o objeto da licitação contemple o fornecimento de bens, devem ser indicadas as características técnicas do produto ofertado, tais como a sua marca, modelo e o prazo de garantia e de assistência técnica para os produtos ofertados (que não poderá ser inferior ao estabelecido na MINUTA DO TERMO DE CONTRATO e no TERMO DE REFERÊNCIA, anexos a este edital), obedecendo às demais condições porventura estabelecidas neste edital”.

Devem ser anexados todos os documentos necessários para comprovar que os bens atendem às exigências técnicas do Termo de Referência. Pois estes dados são essenciais para a análise técnica. Ressaltamos, referente à Proposta, que **todos os itens supra referenciados** devem atender a premissa (nos pontos pertinentes ao tipo de equipamento ou material): Devem ser anexados à Proposta de Preços os catálogos técnicos originais [ou fotocópia] do fabricante - em português - do objeto licitado, com as seguintes informações: Folha de dados contendo a indicação de Marca/modelo, especificações técnicas, materiais de construção, condições operacionais, curvas características e desenho técnico do equipamento. Caso o catálogo não contenha todas estas informações, o licitante deverá indicar as que não possuem por meio de declaração formal. Em se tratando de catálogo originariamente em língua estrangeira, este deverá ser apresentado acompanhado de tradução juramentada.

Para subsidiar parecer do subitem 13.2.6, devem ser providenciados os documentos a serem entregues.

A licitante deve apresentar os documentos solicitados, **via sistema eletrônico (considerar o uso da assinatura digital mediante uso de certificação digital ICP-Brasil – conforme item 13, nos documentos que se fizerem pertinentes, ou seja, aqueles provenientes de declaração formal), impreterivelmente, até às 18h do dia 04/10/2022.**

Rogério Ferreira dos Santos Souza

Presidente da CPL do Edital RO nº 039/2022 - Licitação 13.303/16 Eletrônica