

PLANTA BAIXA NÍVEL TÉRREO
ESCALA 1/50

PLANTA BAIXA NÍVEL TOPO ARQ
ESCALA 1/50

PLANTA BAIXA NÍVEL BASE ARC
ESCALA 1/50

LEGENDA RTCDMRS Nº 05 PARTE 08	
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL	
	CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS) BC - ABC INSTALAÇÃO SUPORTE DE CARGA 8,0/10 x 130x
	CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS) ABC - 6x INSTALAÇÃO SUPORTE DE CARGA 8,0/10 x 130x
	CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS) CO2 - 6x INSTALAÇÃO 8 x 130x

RTCEM RS 12/2021
SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO



ORIENTAÇÃO DO SENTIDO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA
 1. INDICAR O SENTIDO DA ROTA DE FUGA NA SINALIZAÇÃO;
 2. INDICAR O SENTIDO DA ROTA DE FUGA NO ACESSO ÀS SAÍDAS;
 3. INDICAR O SENTIDO DA ROTA DE FUGA NO ACESSO ÀS SAÍDAS.

ORIENTAÇÃO DO SENTIDO ESCADA DE EMERGÊNCIA

ABRILAR O SENTIDO DA ROTA DE FUGA: NO ATRÁS E NO INTERIOR DA ESCADA DE EMERGÊNCIA.

(DESEMPENHAR A ROTA DE FUGA EM TODOS OS CASOS DE EMERGÊNCIA)

Saída de Emergência
 1. INDICAR O SENTIDO DA ROTA DE FUGA A SER UTILIZADA ACIMA DE VÁR-
 Z. INDICAR O SENTIDO DA ROTA DE FUGA A SER UTILIZADA ACIMA DE VÁ-
 Z. INDICAR O SENTIDO DA ROTA DE FUGA, QUANDO ESTE FUIR A SAÍDA FINAL
 EXATAMENTE O LADO DE BOMBA DE INCÊNDIO.

S-17 NÍVEL 17	1º ES	NOTAR O NÚMERO DO PAVIMENTO EM ESTAÇÃO E MAPA DE EXPANSÃO. DIZER CORRESPONDENTE AO PAVIMENTO EM QUE A PESSOA SE ENCONTRA.
S-18 NÍVEL 18	2º ES	INSTRUÇÃO DE ABERTURA DE PORTA POR BARRA ANTIPÂNICO NOTAR A FORMA DE ALCANCEMENTO DA BARRA ANTIPÂNICO INSTALADA

 S-19 PORTA CORTA-FOGO	 PORTA CORTA-FOGO 1.5m x 2.1m	INSTRUÇÕES PARA PORTA CORTA-FOGO INDICAÇÃO DE MANUTENÇÃO NA PORTA CORTA-FOGO COMUMMENTE FETIDA, NÃO, IMPEDIRÃO
 S-27 ÁREA DE RESGATE	 ÁREA DE RESGATE	INDICAÇÃO DE ÁREA DE RESGATE INDICAR A ÁREA DE RESGATE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA

SAÍDA DE EMERGÊNCIA	
	ROTA DE FUGA DIREÇÃO A SEGUIR

	SIDE FIRM
	DISTÂNCIA A PERCORRER
	BARRA ANTIPÂNICO

	ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE ALARME
	CENTRAL DE ALARME CONTRA INCÊNDIO

SAÍDA DE EMERGÊNCIA	
	ILUMINAÇÃO DE BALIZAMENTO INDICA ROTA DE FUGA E SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

ÁREAS (m²) EXISTENTES		TOTAL (m²)
PLANTA BAIXA TERREO	287,06	
PL. 1º. ANDARINADA BASE	333,22	

TOTAL	750.50
-------	--------

SAÍDA DE EMERGÊNCIA	
	ILUMINAÇÃO DE BALIZAMENTO ÍNDICE ROTA DE FUGA E SAÍDAS DE EMERGÊNCIA
	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (BLOCO AUTÔNOMO) POTÊNCIA = 10W - INSTALAÇÃO H= 2,0m
OBSERVAÇÃO: VERIFICAR PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS QUANTO ESPECÍFICO P/ SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA.	

TABELA DE MATERIAIS	QUANT.
CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO (PQSB) BC - 4KG	02
CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO (PQSB) ABC - 4KG	09
SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO	18
ORIENTAÇÃO DO SENTIDO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA	22
ILUMINAÇÃO DE BALIZAMENTO	05
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	54
ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE ALARME	06
CENTRAL DE ALARME CONTRA INCÊNDIO	01

[illegible]