
Re: Pregão Eletrônico nº 048/2024 | Item 08

De : Sinara Kirch - Pref. Mun. de Carlos Barbosa - RS
<transito@carlosbarbosa.rs.gov.br>

ter., 04 de jun. de 2024 10:11

 2 anexos

Assunto : Re: Pregão Eletrônico nº 048/2024 | Item 08

Para : Gabriel Guarnieri <contratos@carlosbarbosa.rs.gov.br>

bom dia Gabriel,

Consultando nossos eletricitas, que fazem as instalações, temos as seguintes considerações:

1- o produto ofertado da BL solution 1800FD, não é fotoeletrônico conforme solicitado.

O sistema fotoeletrônico de liga/desliga é diferente do fotoelétrico. O fotoeletrônico é controlado automaticamente, mais tecnológico, com atributos complexos e circuitos programáveis, sendo mais eficiente; enquanto o fotoelétrico é mais instável (utiliza um transistor para converter a luz em sinal elétrico que aciona uma chave mecânica). O fotoeletrônico é mais econômico, adequando a necessidade do equipamento à luminosidade do ambiente, podendo prejudicar ou queimar a Luminária.

2- outrossim, o grau de proteção do modelo ofertado **IP-65, está abaixo do solicitado**. Nossa realidade é tempo severo, muita neblina, chuva, umidade. A municipalidade sempre adquiriu deste Grau IP 67 devido estas condições meteorológicas.

3- nada consta na ficha técnica sobre a durabilidade dos contatos.

4- Conforme documentação recebida, não anexou/ apresentou junto à proposta, NBR 5123 e relatório/ laudo de laboratório acreditado pelo Inmetro.

Somos pela não aceitação deste item.

Secretaria de Segurança e Trânsito.

Em 03/06/2024 17:07, Gabriel Guarnieri escreveu:

Apenas complementando o e-mail anterior, segue manifestação do fornecedor:

Sr. Pregoeiro, a descrição do item 8 "relaciona que no caso de falha do relé as lâmpadas permanecem desligadas" após, o edital menciona que o contato NF em operação. O NA quando apresentado defeito terá o fornecimento de energia para a carga interrompido, desligando a carga neste caso a luminária. O relé fotoelétrico NF quando apresenta problema, o circuito ficará fechado alimentando a carga, fazendo com que a carga permaneça alimentada, neste caso a luminária. Então, esta descrição, ao nosso entender apresentou uma variável técnica, mas na condição de fabricante que somos, podemos estar fornecendo conforme seu critério e solicitação, somente solicitamos o esclarecimento do funcionamento do mesmo. Obrigado!

Aguardo retorno para dar andamento ao processo.

Atenciosamente,

Gabriel Guarnieri

Agente Administrativo

Secretaria da Fazenda

 (54) 3461-8833

 (54) 3461-8859

Município de Carlos Barbosa - RS



De: "Gabriel Guarnieri" <contratos@carlosbarbosa.rs.gov.br>
Para: "Marcelo Friebel" <assessor.seguranca@carlosbarbosa.rs.gov.br>
Enviadas: Segunda-feira, 3 de junho de 2024 16:20:25
Assunto: Fwd: Pregão Eletrônico nº 048/2024 | Item 08

Marcelo, boa tarde!

Pode verificar para mim esta questão?

Atenciosamente,

Gabriel Guarnieri
Agente Administrativo

Secretaria da Fazenda

☎ (54) 3461-8833

✉ (54) 3461-8859

Município de Carlos Barbosa - RS



De: "Gabriel Guarnieri" <contratos@carlosbarbosa.rs.gov.br>
Para: "Sinara Kirch" <transito@carlosbarbosa.rs.gov.br>
Enviadas: Segunda-feira, 3 de junho de 2024 16:09:12
Assunto: Pregão Eletrônico nº 048/2024 | Item 08

Prezada, boa tarde!

Segue em anexo especificações do produto ofertado referente ao item 08 do Pregão Eletrônico nº 048/2024. Notei algumas diferenças em relação às especificações exigidas no instrumento convocatório, conforme destacado:

8	RELÉ FOTO ELETRÔNICO (ELÉTRICO) 1000 W, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 105 A 305 V, POTÊNCIA DE 1000 W OU 1800 VA, SAÍDA LIGADA Á NOITE COM SISTEMA FAIL-OFF (NO CASO DE FALHA DO RELÉ AS LÂMPADAS PERMANECEM DESLIGADAS), CONTATO NF (NA) EM OPERAÇÃO, GRAU DE PROTEÇÃO IP-67 (IP-65) , TEMPO DE RETARDO: 3 A 5 SEGUNDOS (NÃO CONSTA) , TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO-5° C A +50° C, PROTEGIDO COM VARISTOR, TAMPA EM POLICARBONATO (POLIPROPILENO) ESTABILIZADO CONTRA RAIOS UV, ACIONAMENTO COM 10 LUX, DESLIGAMENTO COM 30 LUX, DURABILIDADE DOS CONTATOS (Nº DE OPERAÇÕES) ACIMA DE 15000 (NÃO CONSTA) . EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 5123 E APROVADO JUNTO AO CEIP-LABELO OU POR OUTRO LABORATÓRIO CREDITADO PELO CGCRE (INMETRO). ANEXAR CÓPIA SIMPLES DE DOCUMENTO QUE COMPROVE A APROVAÇÃO NO REFERIDO LABORATÓRIO. GARANTIA TÉCNICA DE 05 ANOS. EXCLUSIVO PARA ME E EPP
---	---

Pode me confirmar se estas diferenças nas especificações inviabilizam a aquisição do produto?

Atenciosamente,

Gabriel Guarnieri

Agente Administrativo

Secretaria da Fazenda

(54) 3461-8833

(54) 3461-8859

Município de Carlos Barbosa - RS



--

Atenciosamente,

Sinara Kirch

Agente Administrativa

Segurança e Trânsito

54 3433 2151

Município de Carlos Barbosa - RS

