Re: Esclarecimento- MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DAS MISSÕES - processo 60/2024 - Nobreaks item 8

De DTI - Prefeitura de São Miguel das Missões <dti@saomiguel.rs.gov.br>
Para Setor de Licitações e Contratos <licitacao@saomiguel.rs.gov.br>
Data 2024-06-14 11:46

Bom dia,

segue abaixo informações sobre o item solicitado:

Os nobreaks deverão ser entregues conforme o descritivo do termo de referência, devendo constar o catálogo do fabricante do produto juntamente com a proposta. Segue o descritivo conforme o termo:"NOBREAK 600 VA 6 TOMADAS TENSÃO DE ENTRADA 220V TENSÃO DE SAÍDA 110V, PROTEGIDAS COM ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA COM BATERIA 12V 7ª"

Em qui., 13 de jun. de 2024 às 13:27, Setor de Licitações e Contratos <licitacao@saomiguel.rs.gov.br> escreveu:

> Colegas, boa tarde.
>
> Poderiam, por gentileza, verificar este pedido de esclarecimento?
>
> Atenciosamente,
>
> Priscila.
>
> Em 2024-06-13 09:28, Gabriel Nevado Gonçalves escreveu:
>
> **Prezado(s)**,
>
> Estamos acompanhando a abertura deste processo em epígrafe que será ao dia **19/06, às 09h**, mais especificamente o **item 08- NOBREAKS**.
>
> Conforme Edital: "*Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qual quer pessoa poderá impugnar este Edital.*."
>
> Dito isso e, TEMPESTIVAMENTE, segue esclarecimento:
>
> **1 - tempo de acionamento do Inversor)** Esta função é de extrema relevância para eficiência na transição do modo rede ao modo inversor (bateria) no Nobreak. Por padrão de mercado, o MÁXIMO a ser aceito para este material será de até 0,8ms (sete milissegundos), não sendo aceitos materiais que apontem qualquer possibilidade igual ou acima de 0,9ms. **Está correto o nosso entendimento?**
>
> **2 - gabinete em plástico ABS anti-chamas)** O gabinete é um dos pontos mais importantes dentre os componentes de um Nobreak. Referente a descrição do produto, não enxergamos a presença da qualidade e condicionamento dos gabinetes. É sempre importante frisar que o gabinete em plástico ABS anti-chamas é superior e garante a segurança do Nobreak e suas conexões, pelos motivos que seguem abaixo:
>
> - Resistência ao fogo: O plástico ABS anti chamas é um material que não propaga fogo, o que o torna mais seguro em caso de incêndio. O gabinete metálico, por outro lado, é um material condutor de calor, o que pode facilitar a propagação do fogo. Em caso de incêndio, o gabinete metálico pode se tornar uma fonte de propagação do fogo. O gabinete plástico ABS anti chamas, por outro lado, não propaga fogo, o que pode ajudar a proteger o ambiente do incêndio.
> - Isolamento térmico: O plástico ABS anti chamas também possui um bom isolamento térmico, o que ajuda a proteger os componentes internos do nobreak do calor. O gabinete metálico, por outro lado, não possui um bom isolamento térmico, o que pode causar danos aos componentes internos do nobreak em caso de superaquecimento. Nesses casos, o gabinete metálico pode não proteger os componentes internos do nobreak do calor. O gabinete plástico ABS anti chamas, por outro lado, possui um bom isolamento térmico, o que pode ajudar a proteger os componentes internos do nobreak.
> - Peso: O gabinete em plástico ABS anti chamas é mais leve e mais barato do que o gabinete metálico, tornando uma opção mais econômica, além de ser fácil de transportar e instalar.
>
> Entendemos que, devido aos motivos supracitados, serão aceitos APENAS materiais com gabinetes em plástico ABS anti-chamas. **Está correto o nosso entendimento?**
>
> **3 - guia de cabos)** O recurso guia de cabos para nobreaks traz diversos benefícios, tanto para a segurança quanto para a funcionalidade do equipamento. Vejamos suas principais funções:

- Organizar e encaminhar os cabos de forma segura, evitando que eles se enrosquem ou se soltem. Isso reduz o risco de acidentes, como quedas de cabos, curtos-circuitos ou até mesmo incêndios.
- Proteger os cabos de danos físicos, como arranhões ou cortes. Isso é importante para garantir o funcionamento adequado do nobreak e prolongar sua vida útil.
- Melhorar a funcionalidade do nobreak. Com os cabos organizados, é mais fácil identificar e acessar os conectores, o que facilita a manutenção e o reparo do equipamento.
- Melhorar a ventilação do nobreak, o que pode contribuir para o seu desempenho e aumentar sua vida útil.

Entendemos que o recurso guia de cabos deverá ser aplicado ao item para melhor segurança e desempenho do Nobreak. **Está correto o nosso entendimento?**

4 - Catálogo x Site do Fabricante) O Código do Consumidor (CDC) estabelece que as informações sobre os produtos devem ser claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa. Além disso, determina que as informações devem ser fornecidas de forma apropriada ao público-alvo do produto e de maneira que possibilite a comparação entre produtos similares:

O Artigo 31 da Lei nº 8.078 de 11 de Setembro de 1990 assevera veemente sob essa ótica: "*A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.*"

Contudo, inúmeros licitantes alteram o catálogo de seus produtos, tornando uma prática perigosa e ilícita.

Para evitar a oferta de produtos alterados em seus catálogos, entendemos que serão aceitos modelos ofertados disponíveis **OBRIGATORIAMENTE** no site oficial do fabricante. **Está correto o nosso entendimento?**

--

GABRIEL GONÇALVES
LICITAÇÕES
Fone. 11 2147.3058
WhatsApp 11 9 9132.6236
PABX. 11 2147.3000
ragtech.com.br

--

