



"BERÇO DA ELABORAÇÃO DOS VINHOS"
MUNICÍPIO DE MONTE BELO DO SUL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Relatório de análise de amostras

Pregão Eletrônico 014/2024

Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais hidráulicos para manutenção do sistema de distribuição de água no Município de Monte Belo do Sul/RS.

Empresa: ACQUADUTO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 39.889.959/0001-65

Item:06	14577 - COTA ME/EPP - MANGUEIRA TUBO 32MM PEAD PE100 PN12,5 SDR 13,6 0,228 KG/M, TUBO NA COR AZUL OU PRETO COM LINHAS EQUIDISTANTES AZUIS; TUBO PARA REDES DE ÁGUA- RESISTÊNCIA AO STRESS-CRACKING; RESISTÊNCIA AO IMPACTO; RESISTÊNCIA QUÍMICA; IMUNIDADE A CORROSÕES;- ELEVADA RESISTÊNCIA À ABRASÃO;- ATÓXICO; LEVEZA E FLEXIBILIDADE, PERMITINDO CURVAS DE RAIO LONGO NA VALA (20XDE); EXCELENTES CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS DECORRENTE DA SUPERFÍCIE INTERNA LISA; ÓTIMA SOLDABILIDADE, DENTRO DAS NORMAS ISO 4427, NBR15561 E DIN8074.		
Requisito:		Atende:	Não atende:
A marca da amostra corresponde a proposta da licitante		X	
A relação Kg/m da amostra corresponde ao solicitado no edital		X	
O diâmetro da amostra corresponde ao solicitado no edital		X	
A amostra apresenta leveza e flexibilidade que permita curvas de raio longo 20XDE		X	

Observações:

Item:07	14574 - COTA ME/EPP - MANGUEIRA TUBO 50MM PEAD PE100 PN12,5 SDR 13,6 0,543 KG/M, TUBO NA COR AZUL OU PRETO COM LINHAS EQUIDISTANTES AZUIS; TUBO PARA REDES DE ÁGUA- RESISTÊNCIA AO STRESS-CRACKING; RESISTÊNCIA AO IMPACTO;- RESISTÊNCIA QUÍMICA;- IMUNIDADE A CORROSÕES;- ELEVADA RESISTÊNCIA À ABRASÃO;- ATÓXICO; LEVEZA E FLEXIBILIDADE, PERMITINDO CURVAS DE RAIO LONGO NA VALA (20XDE);- EXCELENTES CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS DECORRENTE DA SUPERFÍCIE INTERNA LISA;- ÓTIMA SOLDABILIDADE, DENTRO DAS NORMAS ISO 4427, NBR15561 E DIN8074.		
Requisito:		Atende:	Não atende:
A marca da amostra corresponde a proposta da licitante		X	
A relação Kg/m da amostra corresponde ao solicitado no edital		X	
O diâmetro da amostra corresponde ao solicitado no edital		X	
A amostra apresenta leveza e flexibilidade que permita curvas de raio longo 20XDE		X	

Observações:

Rua Sagrada Família, 533 | Centro | Monte Belo do Sul | RS | CEP: 95.718-000 | Telefone (54)3457-2051 |
E-mail: licitacoes@montebelodosul.rs.gov.br | CNPJ: 91.987.669/0001-74



"BERÇO DA ELABORAÇÃO DOS VINHOS"
MUNICÍPIO DE MONTE BELO DO SUL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

m:15	8083 - MANGUEIRA TUBO 20MM PEAD PE100 PN20 - SDR 9 0,131 KG/M TUBO NA COR AZUL OU PRETO COM LINHAS EQUIDISTANTES AZUIS; TUBO PARA REDES DE ÁGUA- Resistência ao stress-cracking;- Resistência ao impacto;- Resistência química;- Imunidade a corrosões;- Elevada resistência à abrasão;- Atóxico;- Leveza e flexibilidade, permitindo curvas de raio longo na vala (20xDE);- Excelentes características hidráulicas decorrente da superfície interna lisa;- Ótima soldabilidade;- Dentro das normas ISO 4427, NBR15561 E DIN8074.
-------------	---

Requisito:	Atende:	Não atende:
Marca da amostra corresponde a proposta da licitante	X	
Relação Kg/m da amostra corresponde ao solicitado no edital	X	
Diâmetro da amostra corresponde ao solicitado no edital	X	
Amostra apresenta leveza e flexibilidade que permita curvas de raio longo 20XDE	X	

Observações:

m:16	8084 - MANGUEIRA TUBO 32MM PEAD PE100 PN12,5 - SDR 13,6 0,228 KG/M TUBO NA COR AZUL OU PRETO COM LINHAS EQUIDISTANTES AZUIS; TUBO PARA REDES DE ÁGUA- Resistência ao stress-cracking;- Resistência ao impacto;- Resistência química;- Imunidade a corrosões;- Elevada resistência à abrasão;- Atóxico;- Leveza e flexibilidade, permitindo curvas de raio longo na vala (20xDE);- Excelentes características hidráulicas decorrente da superfície interna lisa;- Ótima soldabilidade;- Dentro das normas ISO 4427, NBR15561 E DIN8074.
-------------	--

Requisito:	Atende:	Não atende:
Marca da amostra corresponde a proposta da licitante	X	
Relação Kg/m da amostra corresponde ao solicitado no edital	X	
Diâmetro da amostra corresponde ao solicitado no edital	X	
Amostra apresenta leveza e flexibilidade que permita curvas de raio longo 20XDE	X	

Observações:

m:17	8085 - MANGUEIRA TUBO 50MM PEAD PE100 PN12,5 - SDR 13,6 0,543 KG/M TUBO NA COR AZUL OU PRETO COM LINHAS EQUIDISTANTES AZUIS; TUBO PARA REDES DE ÁGUA- Resistência ao stress-cracking;- Resistência ao impacto;- Resistência química;- Imunidade a corrosões;- Elevada resistência à abrasão;- Atóxico;- Leveza e flexibilidade, permitindo curvas de raio longo na vala (20xDE);- Excelentes características hidráulicas decorrente da superfície interna lisa;- Ótima soldabilidade;- Dentro das normas ISO 4427, NBR15561 E DIN8074.
-------------	--

Requisito:	Atende:	Não atende:
Marca da amostra corresponde a proposta da licitante	X	
Relação Kg/m da amostra corresponde ao solicitado no edital	X	
Diâmetro da amostra corresponde ao solicitado no edital	X	



"BERÇO DA ELABORAÇÃO DOS VINHOS"
MUNICÍPIO DE MONTE BELO DO SUL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

A amostra apresenta leveza e flexibilidade que permita curvas de raio longo 20XDE	X	
---	---	--

Observações:

Item:18	8086 - MANGUEIRA TUBO 63MM PEAD PE100 PN12,5 - SDR 13,6 0,866 KG/M TUBO NA COR AZUL OU PRETO COM LINHAS EQUIDISTANTES AZUIS; TUBO PARA REDES DE ÁGUA- Resistência ao stress-cracking;- Resistência ao impacto;- Resistência química;- Imunidade a corrosões;- Elevada resistência à abrasão;- Atóxico;- Leveza e flexibilidade, permitindo curvas de raio longo na vala (20xDE);- Excelentes características hidráulicas decorrente da superfície interna lisa;- Ótima soldabilidade; -Dentro das normas ISO 4427, NBR15561 E DIN8074.		
Requisito:		Atende:	Não atende:
A marca da amostra corresponde a proposta da licitante		X	
A relação Kg/m da amostra corresponde ao solicitado no edital		X	
O diâmetro da amostra corresponde ao solicitado no edital		X	
A amostra apresenta leveza e flexibilidade que permita curvas de raio longo 20XDE		X	

Observações:

Monte Belo do Sul, 01 de julho de 2024

Neuri Antonio Uliana
Diretor de Departamento de Obras

Olavo Moreira Consi
Secretário de Obras e Viação

Luciano Cantoni
Auxiliar de Serviço de Obras