



"BERÇO DA ELABORAÇÃO DOS VINHOS"
MUNICÍPIO DE MONTE BELO DO SUL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

A amostra apresenta leveza e flexibilidade que permita curvas de raio longo 20XDE	X	
---	---	--

Observações:

Item:18	8086 - MANGUEIRA TUBO 63MM PEAD PE100 PN12,5 - SDR 13,6 0,866 KG/M TUBO NA COR AZUL OU PRETO COM LINHAS EQUIDISTANTES AZUIS; TUBO PARA REDES DE ÁGUA- Resistência ao stress-cracking;- Resistência ao impacto;- Resistência química;- Imunidade a corrosões;- Elevada resistência à abrasão;- Atóxico;- Leveza e flexibilidade, permitindo curvas de raio longo na vala (20XDE);- Excelentes características hidráulicas decorrente da superfície interna lisa;- Ótima soldabilidade;-Dentro das normas ISO 4427, NBR15561 E DIN8074.		
Requisito:	Atende:	Não atende:	
A marca da amostra corresponde a proposta da licitante	X		
A relação Kg/m da amostra corresponde ao solicitado no edital	X		
O diâmetro da amostra corresponde ao solicitado no edital	X		
A amostra apresenta leveza e flexibilidade que permita curvas de raio longo 20XDE	X		

Observações:

Monte Belo do Sul, 01 de julho de 2024


Neuiri Antonio Uliana
Diretor de Departamento de Obras


Olavo Moreira Consoli
Secretário de Obras e Viação


Luciano Cantoni
Auxiliar de Serviço de Obras