

FORMATO ORIGINAL - A3

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 A3

PASSAGEM DE CAMINHÕES
DESNÍVEL DA TUBULAÇÃO DE -0,15 metros
(cobre Ø22mm coberto por PVC Ø40mm com
canaleta de concreto de 30x30x692cm)

◀ SOBE PARA CME NO 3º PAV.

7,79

Concreto existente,
tubulação de água

Concreto existente,
tubulação elétrica

RG01

COMPRESSOR

TUBULAÇÃO
2º Pavimento: 12,94 m
3º Pavimento: 13,73 m
Total: 26,67 m

LEGENDA



REGISTROS



TUBULAÇÃO A INSTALAR



TUBULAÇÃO EXISTENTE



AR COMPRIMIDO MEDICINAL



SUBIDA A INSTALAR



DESCIDA EXISTENTE



QUADROS ELÉTRICOS

PLANTA 2º PAVIMENTO



FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETÚLIO VARGAS
UNIDADE: Hospital Municipal Getúlio Vargas
ENDEREÇO: R. Pinheiro Machado, 331 - Diehl - Sapucaia do Sul - RS
FONE ENGENHARIA FHGV: (51) 3451.8200 R.115

DIRETOR GERAL:

JOSÉ NESTOR DE OLIVEIRA BERNARDES

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

MATHEUS CUNHA E SILVA
ENG. CIVIL - CREA/RS 233.284

CONTEÚDO:

PROJETO GASES MEDICINAIS
SETOR CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO
REFORMA
PLANTA BAIXA DO 2º PAVIMENTO

DESENHO:

A.R.CORRALES

ESCALA (m):

1/75

ÁREA (m²):

PRANCHA

F01

X:\ENGENHARIA\APLICACAO DO BULH\HGV\CME 2022\PROJETOS GASES MEDICINAIS\CME CASES MEDICINAIS - ARCORRALES