
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 044/2024 - Poço Artesiano

1 mensagem

Mais Água Poços Artesianos <contatomaissagua@gmail.com>

4 de julho de 2024 às 16:01

Para: licitacao@riopardo.rs.gov.br

Boa tarde

Solicito esclarecimentos sobre perfuração/diâmetro do poço (8") e revestimento interno em PVC (6").

O mesmo se encontra fora das normas ABNT NBR 12212, que versa sobre a captação de água subterrânea e a NBR 12244, onde há informações sobre a construção de poços tubulares)

e diretrizes DRH/SEMA, que poços revestidos devem ser perfurados em 10" e revestidos em 4".

No aguardo.

Att

--



Carlos Deitos

Sócio-Administrador

Eng.º de Minas – CREA RS 194011

Cel/WhatsApp: 54 9 9949 5787