



ADENDO AO EDITAL PE 20/2024 (1)

Processo: **8468/2024**

Pregão nº 020/2024

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PROJETO DE PPCI, INCLUSOS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS**

Cuida o presente sobre a Retificação do Edital/Termo de Referência/Estudo Técnico Preliminar, conforme encaminhado pela secretaria requisitante do objeto, através do Memorando 138/2024/SMSERV, datado de 11/09/2024. Conforme segue:

Memorando: 138/2024

Nova Santa Rita, 11 de setembro de 2024

Da: SMSERV/GS

Para: SMCP

Assunto: Resposta a Pedido de Esclarecimento - Pregão Eletrônico Nº 020/2024

Prezados,

Ao cumprimentá-los cordialmente, vimos por meio deste, em resposta ao pedido de esclarecimento encaminhado referente ao edital de Pregão Eletrônico nº 020/2024, informar o que segue:

Item 1 - Mezanino – depósito: A escada de acesso ao mezanino deverá ser constituída de material metálico, com guarda corpo em ambos os lados, e degraus antiderrapantes. **Quantidade de Escadas: 1 (uma), Altura: 3,30, Largura: 75cm, Quantidade de Degraus: 10 degraus de 25cm de altura cada.**

Item 2 - Mezanino – depósito: Colocação de guarda corpo metálico no mezanino, com altura de 1,1m, travessas intermediárias a cada 15cm. **Comprimento total do guarda corpo: 12,50m x 1,10m de altura, Material do Piso do Mezanino: Metal.**

Item 24 - Alarme de Incêndio - Características Técnicas:

- Central de incêndio 24V, com bateria selada, sistema operacional endereçável, altura de instalação entre 1,4 e 1,6m do piso acabado com placa de sinalização 24x12 Central de incêndio e identificação por meio de placa personalizada, colada ao lado da central de incêndio indicando os pontos de dispositivos na central.

- Botões de pressão de alarme de incêndio vermelhas com sirene embutida do sistema endereçável com chave para desarme, altura de instalação 1,3m do piso acabado

- Sirene audiovisual instaladas a 2,3m do piso acabado

- Tubulação e conexões em PVC vermelho de ½, com fixação em parafuso/bucha 6 a cada 8,0m no máximo.

- Fiação específica retarda chama, utilizando-se 2x0.75mm para dispositivos e 2x1.5mm para as sirenes. Utilizar cabo com 04 vias. **Quantidade de Fios: 500m**

- Instalação de placas de sinalização de alarme e central de incêndio acima dos mesmos, tamanho 20x15cm.

- Mesmo havendo programação interna na memória da central deverá ser afixado placa com o endereçamento dos dispositivos.

01 central de incêndio endereçável com baterias 24V, com 60 endereços disponíveis

03 acionadores manuais endereçáveis com sirene embutida, chave de desarme

01 sirene audiovisual 95 decibéis

03 placas 20x10 'alarme incêndio'

01 placa 12x24 'central de incêndio'

Secretaria Municipal de Compras Públicas

Av. Dr. Lourenço Zaccaro, nº 1466, 2º andar, sala 3 – Bairro Centro – Nova Santa Rita/RS, Cep: 92480-000

Telefone: (51) 99458- 6488 / 3479-2200





Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA
Secretaria Municipal de Compras Públicas

As alterações aqui propostas não alteram o objeto da licitação, entretanto devido o pregão encontrar-se suspenso, devolve-se integralmente os prazos para a sua realização, conforme cronograma abaixo:

CRONOGRAMA		
Fase	Atividade	Data
01	Publicação.	17/09/2024
02	Limite para cadastramento das propostas (até às 9hs).	04/10/2024
03	Abertura das propostas (às 09h 01min).	04/10/2024
04	Início do pregão (a partir das 9h 30min).	04/10/2024

Sem mais, subscrevo-me.

Nova Santa Rita-RS, 17 de setembro de 2024.

João Alberto Eliseu da Silva
Pregoeiro

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 17/09/2024 08:51 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.atende.net/p66e96d3549f68>.
POR JOAO ALBERTO ELISEU DA SILVA EM 17/09/2024 08:51

