QUADRO DE CARGAS E DISTRIBUIÇÃO

PAVIMENTO TÉRREO

CIRCUITO	UTILIZAÇÃO	AMBIENTE	POTÊNCIA	TOTAL	TENSÃO	CORRENTE	DISJ.
1	ILUMINAÇÃO	PAV.TÉRREO	12x 24W 3x 6W 1x 10W	316W	220V	1,44 A	10A
2	ILUMINAÇÃO	PAV.TÉRREO	20x 24W 6x 50W 2x 6W	792W	220V	3,60 A	10A
3	ILUMINAÇÃO	PAV.TÉRREO	15x 24W 2x 10W 5x 50W	630W	220V	2,86 A	10A
4	TUE'S - MICROONDAS	PAV.TÉRREO - COPA	1.300W	1.300W	220V	5,90 A	10A
5	TOMADA DE USO GERAL	PAV.TÉRREO - COPA /BANHEIROS	1.550W	1.550W	220V	7,05 A	10A
6	TOMADA DE USO GERAL	PAV.TÉRREO - RH ATENDIMENTO	1.900W	1.900W	220V	8,64 A	10A
7	TUE'S - AR CONDICIONADO	PAV.TÉRREO - RH ATENDIMENTO	1.859W	1.859W	220V	8,45 A	10A
8	TUE'S - AR CONDICIONADO	PAV.TÉRREO - RH	1.008W	1.008W	220V	4,58 A	10A
9	TOMADA DE USO GERAL	PAV.TÉRREO -CIRC. PRINC./RECEP.	1.700W	1.700W	220V	7,73 A	10A
10	TOMADA DE USO GERAL	PAV.TÉRREO - LICITAÇÃO	1.550W	1.550W	220V	7,05 A	10A
11	TOMADA DE USO GERAL	PAV.TÉRREO - LICITAÇÃO	1.600W	1.600W	220V	7,27 A	10A
12	TUE'S - AR CONDICIONADO	PAV.TÉRREO - LICITAÇÃO	2.600W	2.600W	220V	11,82 A	16A
13	TOMADA DE USO GERAL	PAV.TÉRREO - ESPERA/CONTABIL.	1.550W	1.550W	220V	7,05 A	10A
14	TUE'S - AR CONDICIONADO	PAV.TÉRREO - CONTABILIDADE	1.235W	1.235W	220V	5,61 A	10A
15	TOMADA DE USO GERAL	PAV.TÉRREO - CONTABILIDADE	1.600W	1.600W	220V	7,27 A	10A
16	TUE'S - AR CONDICIONADO	PAV.TÉRREO - CONTABILIDADE	1.235W	1.235W	220V	5,61 A	10A
17	TOMADA DE USO GERAL	PAV.TÉRREO - CONTABILIDADE	1.850W	1.850W	220V	8,40 A	10A
18	TUE'S - AR CONDICIONADO	PAV.TÉRREO - CONTABILIDADE	1.859W	1.859W	220V	8,45 A	10A
19	TOMADA DE USO GERAL	PAV.TÉRREO - TESOURARIA	1.600W	1.600W	220V	7,27 A	10A
20	TUE'S - AR CONDICIONADO	PAV.TÉRREO - TESOURARIA	1.859W	1.859W	220V	8,45 A	10A
21	TOMADA DE USO GERAL	PAV.TÉRREO - TESOURARIA	1.500W	1.500W	220V	6,82 A	10A
22	TUE'S - AR CONDICIONADO	PAV.TÉRREO - COMPRAS	2.002W	2.002W	220V	9,1 A	10A
23	TOMADA DE USO GERAL	PAV.TÉRREO - COMPRAS	1.400W	1.400W	220V	6,36 A	10A
24	TOMADA DE USO GERAL	PAV.TÉRREO - COMPRAS	1.500W	1.500W	220V	6,82 A	10A
25	TUE'S - AR CONDICIONADO	PAV.TÉRREO - COMPRAS	2.002W	2.002W	220V	9,1 A	10A
26	TOMADA DE USO GERAL	PAV.TÉRREO - COMPRAS	1.600W	1.600W	220V	7,27 A	10A
27	TOMADA DE USO GERAL	LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA	17x60W	1.020W	220V	4,64 A	10A
				40.617W			

QUADRO DE CARGAS E DISTRIBUIÇÃO

PAVIMENTO SUPERIOR

CIRCUITO	UTILIZAÇÃO	AMBIENTE	POTÊNCIA	TOTAL	TENSÃO	CORRENTE	DISJ.
1	ILUMINAÇÃO	PAV. SUPERIOR	16x 24W	384W	220V	1,75A	10A
2	ILUMINAÇÃO	PAV. SUPERIOR	21x 24W 3x 10W	534W	220V	2,43A	10A
3	ILUMINAÇÃO	PAV. SUPERIOR	16x 24W	384W	220V	1,75A	10A
4	TOMADA DE USO GERAL	PAV. SUP.-BANHEIROS/REUNIÕES	1.800W	1.800W	220V	8,18A	10A
5	TUE'S - AR CONDICIONADO	PAV. SUP.- SALA DE REUNIÕES	2.002W	2.002W	220V	9,1A	10A
6	TOMADA DE USO GERAL	PAV.SUP.- ESPERA/ASS.GAB./VICE	1.700W	1.700W	220V	7,73A	10A
7	TUE'S - AR CONDICIONADO	PAV.SUP.- ASSESSORIA GABINETE	1.008W	1.008W	220V	4,58A	10A
8	TUE'S - AR CONDICIONADO	PAV.SUP. VICE- PREFEITO	1.008W	1.008W	220V	4,58A	10A
9	TOMADA DE USO GERAL	PAV.SUP.- GABINETE / LAVABO	1.450W	1.450W	220V	6,59A	10A
10	TUE'S - COPA GABINETE	PAV.SUP.- COPA GABINETE	1.750W	1.750W	220V	7,95A	10A
11	TUE'S - AR CONDICIONADO	PAV.SUP.- GABINETE	1.859W	1.859W	220V	8,45 A	10A
12	TOMADA DE USO GERAL	PAV.SUP.- SECRETARIA DE INFRA	1.400W	1.400W	220V	6,36 A	10A
13	TUE'S - AR CONDICIONADO	PAV.SUP.- SECRETARIA DE INFRA	1.859W	1.859W	220V	8,45 A	10A
14	TOMADA DE USO GERAL	PAV.SUP.-SECR. INFRA E JURÍDICO	1.600W	1.600W	220V	7,27A	10A
15	TUE'S - AR CONDICIONADO	PAV.SUP.- JURÍDICO	1.859W	1.859W	220V	8,45 A	10A
16	TOMADA DE USO GERAL	PAV.SUP.- JURÍDICO	1.500W	1.500W	220V	6,82 A	10A
17	TOMADA DE USO GERAL	PAV.SUP.- JURÍDICO	1.400W	1.400W	220V	6,36 A	10A
18	TOMADA DE USO GERAL	PAV.SUP.- PLANEJAMENTO	1.500W	1.500W	220V	6,82 A	10A
19	TUE'S - AR CONDICIONADO	PAV.SUP.- PLANEJAMENTO	1.859W	1.859W	220V	8,45 A	10A
20	TOMADA DE USO GERAL	PAV.SUP.- PLANEJAMENTO	1.650W	1.650W	220V	7,50 A	10A
21	TOMADA DE USO GERAL	PAV.SUP.- PLANEJAMENTO	1.400W	1.400W	220V	6,36 A	10A
22	TOMADA DE USO GERAL	PAV.SUP.- PLANEJAMENTO	1.000W	1.000W	220V	4,55 A	10A
23	TUE'S - AR CONDICIONADO	PAV.SUP.- PLANEJAMENTO	1.859W	1.859W	220V	8,45 A	10A
24	ILUMINAÇÃO	SALA ENTRE-PISOS - IMPRENSA	88W	88W	220V	4,55A	10A
25	TOMADA DE USO GERAL	SALA ENTRE-PISOS - IMPRENSA	1.200W	1.200W	220V	5,45A	10A
26	TUE'S - AR CONDICIONADO	SALA ENTRE-PISOS - IMPRENSA	1.008W	1.008W	220V	4,58A	10A
27	TOMADA DE USO GERAL	LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA	16x60W	960W	220V	4,36A	10A
				36.021W			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO

RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO E RESPONSÁVEL TÉCNICO FISCAL DA OBRA

ARQ. E URB. TAIANE DE OLIVEIRA CERNICCHIARO
CAU RS A 56040-5

PROJETO
PALÁCIO ALFREDO SIMCH

GESTOR RESPONSÁVEL

EVANDRO AGIZ HEBERLE
PREFEITO MUNICIPAL

PRANCHA
02

DESENHO:
DIENIFER MOREIRA

DESCRIÇÃO
PROJETO ELÉTRICO - QUADRO DISJUNTORES - CIRCUITOS

ESCALA: 1:100

ÁREA TOTAL: 715,15M²

DATA
MARÇO/2024