




01 PLANTA EXECUTIVA - PAREDES E PORTAS
ESC: 1/50

13/08/2024	R00	EMIÇÃO INICIAL	Fernanda
Data	Revisão	Modificação	Responsável


CÂMARA MUNICIPAL DE
PORTO ALEGRE

SOM
SEÇÃO DE OBRAS E
MANUTENÇÃO

ETAPA: EXECUTIVA

PLANTA EXECUTIVA

PROJETO:

REFORMA TÉRREO - AMBULATÓRIO

RESP. PROJETO:

ARQ. Fernanda Lazzari Costi | CAU RS - A57986-6
ACAD. João V. Ramos

ARQ. | CAU RS -
ARQ. | CAU RS -


ESCALA:
1:50

ARQUIVO:
Ambulatório_01.EXE_R00.dwg


DATA:
20/08/2024

VERSÃO:
R00


PRANCHA:
01A




02 PLANTA BAIXA - DETALHAMENTO
ESC: 1/25




04 CORTE DD
ESC: 1/25



07 CORTE EE
ESC: 1/25




05 CORTE CC
ESC: 1/25



08 CORTE FF
ESC: 1/25

DETALHE CONSULTÓRIO




03 CORTE AA
ESC: 1/25

LEGENDAS:

- 1 Piso cerâmico 60x60cm
- 2 Revestimento cerâmico 30x60cm (Banheiro e Sala de Limpeza de Materiais) e 30x90cm (Consultórios)
- 3 Rodapé em poliestireno 5cm
- 4 Pintura na cor Pergaminho (P208)
- 5 Bancada em granito branco itaúnas
- 6 Cuba inox
- 7 Misturador monocomando de bancada
- 8 Listelo metálico de acabamento
- 9 Barras de apoio
- 10 Vaso sanitário acessível - para PCD
- 11 Cuba de semi-encaixe
- 12 Cuba suspensa
- 13 Espelho
- 14 Proteção porta de madeira
- 15 Sifão cromado
- 16 Sifão flexível
- 17 Tomeira baixa para limpeza
- 18 Cabide
- 19 Forro modular em PVC 625 x 625
- 20 Forro modular mineral 625 x 625

OBS: Conferir especificações técnicas no Memorial Descritivo



06 CORTE BB
ESC: 1/25

13/08/2024	R00	EMIÇÃO INICIAL	Fernanda
Data	Revisão	Modificação	Responsável



CÂMARA MUNICIPAL DE
PORTO ALEGRE

PROJETO:

REFORMA TÉRREO - AMBULATÓRIO

RESP. PROJETO:

ARQ. Fernanda Lazzari Costi | CAU RS - A57986-6 ARQ. | CAU RS -
ACAD. João V. Ramos ARQ. | CAU RS -

ESCALA:

1:50

ARQUIVO:

Ambulatório_01_EXE_R00.dwg

DATA:

20/08/2024

ETAPA: EXECUTIVA

VERSÃO:

R00





PRANCHA:

01B

SOM

SEÇÃO DE OBRAS E
MANUTENÇÃO

DET. BANHEIRO E SALA LIMPEZA



OBS: Conferir na planta executiva a posição e sentido de abertura das portas.

13/08/2024	R00	EMIÇÃO INICIAL	Fernanda
Data	Revisão	Modificação	Responsável



CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

PROJETO:

REFORMA TÉRREO - AMBULATÓRIO

RESP. PROJETO:

ARQ. Fernanda Lazzari Costi | CAU RS - A57986-6 ARQ. | CAU RS - ACAD. João V. Ramos ARQ. | CAU RS -

ESCALA:

1:50

ARQUIVO:

Ambulatório_01.EXE_R00.dwg

DATA:

20/08/2024

ETAPA: EXECUTIVA


DETALHAMENTO ESQUADRIAS

VERSÃO:

R00

PRANCHA:

01C



09 PLANTA BAIXA - LAYOUT
ESC: 1/50

13/08/2024	R00	EMIÇÃO INICIAL	Fernanda
Data	Revisão	Modificação	Responsável



CÂMARA MUNICIPAL DE
PORTO ALEGRE

SOM

SEÇÃO DE OBRAS E
MANUTENÇÃO

ETAPA: EXECUTIVA

PLANTA DE LAYOUT

PROJETO:

REFORMA TÉRREO - AMBULATÓRIO

RESP. PROJETO:

ARQ. Fernanda Lazzari Costi | CAU RS - A57986-6
ACAD. João V. Ramos

ARQ. | CAU RS -
ARQ. | CAU RS -

ESCALA:
1:50


ARQUIVO:
Ambulatório_02.LAY_R00.dwg

DATA:
15/08/2024

VERSÃO:
R00

PRANCHA:

02




10 PLANTA EXECUTIVA - PISOS
ESC: 1/50

LEGENDA:



Piso vinílico 60x60 com rodapé em poliestireno h=5cm



Piso cerâmico 60x60 com rodapé em poliestireno h=5cm



Impermeabilização com manta asfáltica (piso e 50 cm de parede)



Soleira em granito preto São Gabriel

13/08/2024	R00	EMIÇÃO INICIAL	Fernanda
Data	Revisão	Modificação	Responsável



CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

PROJETO:

REFORMA TÉRREO - AMBULATÓRIO

RESP. PROJETO:

ARQ. Fernanda Lazzari Costi | CAU RS - A57986-6 ARQ. | CAU RS -
ACAD. João V. Ramos ARQ. | CAU RS -

ESCALA:
1:50

ARQUIVO:
Ambulatório_03.PIS_R00.dwg


DATA:
15/08/2024

ETAPA: EXECUTIVA

PLANTA DE PISO

VERSÃO: **R00**

PRANCHA: **03**



11 PLANTA BAIXA - FORRO E ILUMINAÇÃO

ESC: 1/50

LEGENDA FORRO

Forro modular mineral
62,5x62,5cm

Forro modular em PVC
62,5x62,5cm

Pintura da laje e das vigas

LEGENDA LUMINÁRIAS

Luminária quadrada de embutir para forro modular em placa de LED, com borda branca 62x62cm, potência máxima 48 W, bivolt automático - 5700k

Luminária retangular de embutir para forro modular em placa de LED, com borda branca 30x60cm, potência máxima 36 W, 5700k, bivolt automático - 4000k

Luminária hermética de sobrepor para duas lâmpadas tubular LED T8 (2 x18W) - 5700k

13/08/2024	R00	EMIÇÃO INICIAL	Fernanda
Data	Revisão	Modificação	Responsável

CÂMARA MUNICIPAL DE
PORTO ALEGRE

PROJETO:
REFORMA TÉRREO - AMBULATÓRIO

RESP. PROJETO:
ARQ. Fernanda Lazzari Costi | CAU RS - A57986-6
ACAD. João V. Ramos

ARQ. | CAU RS -
ARQ. | CAU RS -

SOM
SEÇÃO DE OBRAS E
MANUTENÇÃO

ETAPA: EXECUTIVA


PLANTA DE FORRO E ILUMINAÇÃO

VERSÃO: R00

PRANCHA: 04

DATA: 20/08/2024




ARQUIVO: Ambulatório_04.FOR_R00.dwg



LEGENDA ELÉTRICA	
Centro de distribuição de embutir (CD) Dimensões: altura: 1130 mm; profund: 120 mm; comprim: 470 mm	
	Interruptor simples de 1 seção montado em porta equipamento h=120 cm
	Interruptor paralelo de 1 seção montado em porta equipamento h=120 cm
	Tomada dupla 2P+T, 10 A, para uso geral (TUG), h= 30 cm, montada em porta equipamento padrão Dutotec - tomada na cor PRETA
	Tomada simples 2P+T, 10 A, para uso geral (TUG), h=120 cm, montada em porta equipamento padrão Dutotec - tomada na cor PRETA
	Tomada dupla 2P+T, 20 A, para uso específico (TUE), h = 120 cm, montada em porta equipamento padrão Dutotec
	Tomada simples 2P+T, 20A, para uso específico (TUE), h = 210 cm, montada em porta equipamento padrão Dutotec
	Tomada simples 2P+T, 20 A, para uso específico (TUE), h = 30 cm, montada em caixa de EMBUTIR
	Controle do ar condicionado, h=130 cm
	Eletrocalha de alumínio pintada na cor branca, com tampa, com duas seções, sendo uma de 22,4mm para condutores elétricos, e outra de 45,6 mm para cabos UTP, linha Standard Dutotec ou equivalente, conforme Memorial Descritivo
	Porta equipamento linha Standard Dutotec, ou equivalente, na cor branca
	Adaptador eletrocalha-eletroduto 2 x 3/4", linha Standard Dutotec ou equivalente
	Adaptador eletrocalha-eletroduto 3 x 3/4", linha Standard Dutotec ou equivalente
	Eletroduto 3/4" flexível corrugado, instalado sobre o forro
	Eletroduto 3/4" de aço galvanizado instalado sobre o forro
	Eletroduto 3/4" de aço galvanizado instalado sobre o forro - EXISTENTE
	Caixa de passagem metálica 4x4 - A INSTALAR
	Caixa de passagem metálica 4x4 - EXISTENTE
	Condulete múltiplo galvanizado saída 3/4", com tampa
	Curva 90° aço galvanizado 3/4"
	Adaptador condulete p/ eletroduto 3/4"
	Rabicho de 60 cm com cabo paralelo 3x2,5 mm² (F, N, T) para ligação da luminária, terminação com plugue macho/fêmea, 2P+T, 10 A
	Eletrocalha perfurada 100x100mm EXISTENTE
	Divisor liso para calha com altura 50 mm
	Saída eletrocalha-perfilado para eletroduto 3/4"
	Descida de duto pela parede
	Subida de duto pela parede
	Condutores fase, neutro, terra e retorno, respectivamente
	Aquecedor de água com reservatório vertical de 100 litros ("boiler"), conforme Memorial Descritivo

12 PLANTA ELÉTRICA

ESC: 1/50



LEGENDA LUMINÁRIAS	
	Luminária quadrada de embutir para forro modular em placa de LED, com borda branca 62x62cm, potência máxima 48 W, bivolt automático - 5700k
	Luminária retangular de embutir para forro modular em placa de LED, com borda branca 30x60cm, potência máxima 36 W, bivolt automático - 5700k
	Luminária hermética de sobrepor para duas lâmpadas tubular LED T8 (2 x18W) - 5700k
OBSERVAÇÕES	
1. SEÇÃO DOS CONDUTORES: 1 x 2,5mm²	
2. PADRÃO DE CORES DOS CONDUTORES:	
2.1. ILUMINAÇÃO: amarela	
2.2. TOMADAS: branca para fase 1 (127V), preta para fase 2 (220V)	
2.3. NEUTRO: azul claro	
2.4. TERRA: verde, ou verde e amarelo	
3. PADRÃO DE CORES DOS MÓDULOS DAS TOMADAS:	
3.1. 127V / 10A (TUG): preta	
3.2. 127V / 20A (TUE): azul	
3.3. 220V / 20A (TUE): branca	

QUADRO DE CARGAS															
CD-11 (PARCIAL - SOMENTE AMBULATÓRIO)															
CIRCUITO COM DR	ID DO DISPOSITIVO	ID DO CIRCUITO	DESCRIÇÃO	TIPO DE CARGA	CAPAC. TOMADAS (A)	COR DO MÓDULO	Nº PÓLOS	TENSÃO (V)	POT. TOTAL (W)	FP	POT. TOTAL (VA)	FASE R (VA)	FASE S (VA)	FASE T (VA)	CONDUTOR (mm²)
	4	IL1-108	ILUM AMBULATÓRIO	IL/TUG	-	-	1	127	432	0,92	469,57	469,57			2,5
	5	IL2-108	ILUM AMBULATÓRIO	IL/TUG	-	-	1	127	396	0,92	430,43		430,43		2,5
	34	T1-108	TUG1 AMBULATÓRIO	IL/TUG	10	PRETA	1	127	1100	0,92	1.195,65	1.195,65			2,5
DR1	35	T2-108	TUG2 AMBULATÓRIO	IL/TUG	10	PRETA	1	127	700	0,92	760,87		760,87		2,5
DR1	36	T3-108	TUE AMBULATÓRIO	TUE	20	AZUL	1	127	1200	0,92	1.304,35			1304,35	2,5
DR1	37	T4-108	TUE AMBULATÓRIO	TUE	20	AZUL	1	127	1250	1	1.250,00	1.250,00			2,5
DR1	38	T5-108	TUE AMBULATÓRIO	TUE	20	AZUL	1	127	1250	1	1.250,00		1.250,00		2,5
DR1	39	T6-108	TUE AMBULATÓRIO	TUE	20	AZUL	1	127	1200	0,92	1.304,35			1304,35	2,5
DR1	40	T7-108	TUE AMBULATÓRIO	TUE	20	AZUL	1	127	1200	1	1.200,00	1.200,00			2,5
DR2	41	T8-108	TUE AMBULATÓRIO	TUE	20	BRANCA	2	220	3000	1	3.000,00	1500,00		1500,00	2,5
DR1	42	T9-108	TUE AMBULATÓRIO	TUE	20	BRANCA	2	220	100	0,92	108,70		54,35		2,5
DR1	43	T10-108	TUG AMBULATÓRIO	IL/TUG			1	127	200	0,92	217,39			217,39	2,5
	44	DR1-108	T2 a T7-108, T10-108				4								25A 4P
	45	DR2-108	T8-108				2								25A 2P
Total									12.028,00		12.491,30	5.615,22	2.495,65	4.380,43	

	R00	EMIÇÃO INICIAL	Flávia B D Coelho
Data	Revisão	Modificação	Responsável

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

PROJETO:

REFORMA TÉRREO - AMBULATÓRIO

RESP. PROJETO:

Eng. Eletricista Flávia Bianco Demartini Coelho | CREA RS151620

ESCALA:

1:50

ARQUIVO:

Ambulatório_06_ELE_R00.dwg

DATA:

03/10/2024

ETAPA: EXECUTIVA

PLANTA ELÉTRICA

VERSÃO:

R00

PRANCHA:

05