

ESC.: 1:50



ESC.: 1:25



ESC.: 1:25 - MEDIDAS EM MILÍMETROS

DIMENSÕES SEM REVESTIMENTO



- 1 - O projeto estrutural foi de acordo com as normas ABNT NBR 6118:2023 e NBR 7187:2022
- 2 - Ponte tipo TB-360 conforme NBR 7188:2024
- 3 - fck= 30 MPa, Ecs= 27 GPa, conforme item 8.2.8 de NBR 6118:2023 para todos os elementos estruturais.
- 4 - Classe de agressividade II
- 5 - Armaduras passivas com aço CA-50
- 6 - Elementos protendidos:
 - Aço CP-190 RB 15,2mm
 - Banhas metálicas corrugadas de 65mm
- 7 - Juntas de dilatação
 - Juntas de junta tipo 3550 VV ou similar
- 8 - Relação água/cimento = 0,55
- 9 - Cobrimentos
 - Em geral: 3cm
 - Lajes: 2,5cm
 - Blocos e estacas: 4cm
- 10 - Toda alteração do projeto (ou procedimento construtivo), deve ser autorizada, por escrito, pelo engenheiro projetista.
- 11 - Todas as misturas se referem ao piso bruto
- 12 - As informações deste projeto são de posse da Technisan Engenharia LTDA, não podendo serem copiadas ou fornecidas a terceiros, sem autorização concedida.
- 13 - Conferir medidas em obra.

TECHNISAN ENGENHARIA

Cliente: Prefeitura Municipal de Ivorá

Projeto: Ponte Meta 3

Responsável Técnico:	
----------------------	--

Eng. Civil Thiago M. Piovezan
Esp. Estruturas de Concreto e Fundações
CREA RS 197.361

Rua Cel. Niederauer, 608 - B. Centro - Santa Maria/RS