

Esclarecimentos CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 018/2024

1 mensagem

compras@corfap.com.br <compras@corfap.com.br>
Para: licitacao@riopardo.rs.gov.br

13 de dezembro de 2024 às 10:59

Prezados Senhores:

Pedimos esclarecer o seguinte:

O objeto da concorrência, está descrito como “**execução do projeto da subestação do Pavilhão da Agricultura Familiar no Parque da Expoagro Afubra**” no Edital.

Os documentos disponibilizados no site pregaobranrisul, incluem um memorial (1 página) e uma planta (projeto).

Já a planilha orçamentária e os orçamentos referência, falam em

“INSTALAÇÃO DE MEDIÇÃO, TRANSFORMADOR 300KVA EM POSTE, COMUTADORA MANUAL PARA GERADOR E BAIXA TENSÃO ATÉ O QGBT E PROJETO, MATERIAL E MÃO DE OBRA”

Não encontramos no memorial, nem no projeto elétrico, referência, especificação, dimensionamento, enfim, quaisquer informações sobre a comutadora para gerador, bem como circuito de baixa tensão.

O projeto elétrico termina no disjuntor geral na caixa de medição.

Faltam informações, por exemplo:

- Distância do circuito de baixa tensão do disjuntor geral na caixa de medição até o QGBT;
- Maneira de instalar (subterrâneo, aparente, aéreo) ?
- Dimensionamento do cabo (levando em consideração queda de tensão, corrente, etc);
- Tubulações?
- Especificação da chave comutadora manual (corrente nominal, tensão, uso externo, interno, etc);
- Local de instalação da chave comutadora (em quadro novo, quadro existente, outros)?
- O projeto da subestação está aprovado na RGE ?

Portanto:

- a. Se foram esquecidas de anexar estas informações, solicitamos coloca-las no site;
- b. Caso não exista projeto, memorial e especificações desta parte, conforme elencado acima, como a Prefeitura vai fiscalizar?

Lembrando que um pavilhão em um parque de exposições é considerado “local de afluência de público”, e possui normas próprias quanto às instalações elétricas.

Vide NBR 13570 e NBR 5410.

No aguardo dos esclarecimentos,



Lukas Neusser

Engenheiro Eletricista

Corfap Engenharia Elétrica Ltda – Visite nosso site: www.corfap.com.br

Rodovia RST 287, km 133,8 - nº 1450 - 97060-448 -Santa Maria - RS

☎ **Fone:** (55) 3222-3133 - 3222 2090 | 📱 **celular:** (55) 98140-6705

✉ **email:** compras@corfap.com.br / corfapengenharia@gmail.com