

---

## Dúvidas ref. PE 019.2025

---

**LDM Comercial Distribuidora** <ldmcomercialdistribuidora@gmail.com>

26 de março de 2025 às 21:36

Para: "licitacao@riopardo.rs.gov.br" <licitacao@riopardo.rs.gov.br>

Bom dia

Gostaríamos de informar que existem alguns erros na descrição dos itens do edital 019.2025, sendo:

Item 03

Extintores de AP 10 litros são para classes de fogo tipo A e estão descritas erroneamente as classes B e C junto.

Item 04

Está descrito extintor PQS 04 kg **BC** portanto para classes B e C, porém descreveram junto erroneamente a classe A

Item 05

O mesmo aconteceu no item 04

Item 06

O mesmo aconteceu no item 04

Pedimos a correção para evitar problemas futuros.

Sem mais aguardamos retorno

Atenciosamente

Cristiane

LDM Comercial Distribuidora Ltda

F. 51.999634050