



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARICÁ

Nota de Esclarecimentos

Respondendo ao pedido de informações apresentado por licitante interessado na disputa em questão, venho através deste esclarecer aos demais interessados as dúvidas sob o objeto desta licitação.

- 1) Referente ao gás de refrigeração, no descritivo, está solicitando R-22 ou R-410. Será aceito o gás de refrigeração R-32? Que supostamente é o padrão dos fabricantes.

Resposta: Sim, será aceito desde que atenda as normas regulamentadoras vigentes.

Araricá, 29 de abril de 2025.


Evandro Augusto Fleck
Pregoeiro