




Operator
Telephone
Fax
e-Mail

Street 1 / Valuation Field Roadway 1 / Isolines (E)



Values in Lux, Scale 1 : 329

Grid: 14 x 12 Points

E_{av} [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	$u0$	E_{min} / E_{max}
29	7.20	78	0.251	0.092

Zimbra

cleomar.cunha@bentogoncalves.rs.gov.br

Re: Análise e parecer

De : delton piccolo
<delton.picolo@bentogoncalves.rs.gov.br>

sex., 25 de abr. de 2025 10:34

 2 anexos

Assunto : Re: Análise e parecer

Para : cleomar cunha
<cleomar.cunha@bentogoncalves.rs.gov.br>

Cc : Diego Salini
<diego.salini@bentogoncalves.rs.gov.br>, Charrel F.
Borotto Martinelli
<charrel.martinelli@bentogoncalves.rs.gov.br>

Boa tarde Cleomar,

Referente aos itens da empresa Construvita segue parecer:

- Item 01: a luminária de 150W apresentada, marca MBLED, **não** atinge o índice de uniformidade (u_0) maior que 0,3 conforme definido no termo de referencia. Em anexo cálculo realizado com os parâmetros definidos no termo demonstrando o não atendimento.
- Foi apresentado planilha de composição de custos justificando o valor do item.
- As notas fiscais apresentadas como justificativa de preço são outra marca de luminária, não da marca MBLED

att.
Delton

De: "cleomar cunha" <cleomar.cunha@bentogoncalves.rs.gov.br>

Para: "Diego Salini" <diego.salini@bentogoncalves.rs.gov.br>

Cc: "delton.picolo" <delton.picolo@bentogoncalves.rs.gov.br>, "Charrel F. Borotto Martinelli" <charrel.martinelli@bentogoncalves.rs.gov.br>

Enviadas: Quinta-feira, 24 de abril de 2025 13:29:08

Assunto: Análise e parecer

Bom tarde Secretário

Segue documentação PE 142 - item 1 (parte 1 de 2) - 3ª chamada, para análise e parecer.

Aguardo retorno para dar continuidade ao certame.

Att

CLEOMAR CORDEIRO CUNHA
SETOR DE LICITAÇÕES

AV. OSVALDO ARANHA, 1105 - CIDADE ALTA
BENTO GONÇALVES - RS
FONE: (54) 3771-4272
www.bentogoncalves.rs.gov.br
   prefeiturabento



SECRETARIA
DE
FINANÇAS




Cálculo Dialux Luminárias de 150W MDLED Construvita.pdf
313 KB



Operator
Telephone
Fax
e-Mail

Street 1 / Valuation Field Roadway 1 / Value Chart (E)



Not all calculated values could be displayed. Values in Lux, Scale 1 : 329

Grid: 14 x 12 Points

E_{av} [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	u_0	E_{min} / E_{max}
13	2.14	39	0.166	0.055

Zimbra

cleomar.cunha@bentogoncalves.rs.gov.br

Re: Análise e parecer

De : delton piccolo
<delton.picolo@bentogoncalves.rs.gov.br>

sex., 25 de abr. de 2025 10:38

 2 anexos

Assunto : Re: Análise e parecer

Para : cleomar cunha
<cleomar.cunha@bentogoncalves.rs.gov.br>

Cc : Diego Salini
<diego.salini@bentogoncalves.rs.gov.br>, Charrel F.
Borotto Martinelli
<charrel.martinelli@bentogoncalves.rs.gov.br>

Boa tarde Cleomar,

Referente aos itens da empresa Construvita segue parecer:

- Item 04: a luminária de 50W apresentada, marca MBLED, **não** atinge o índice de uniformidade (u_0) maior que 0,25 conforme definido no termo de referencia. Em anexo cálculo realizado com os parâmetros definidos no termo demonstrando o não atendimento.
- Foi apresentado planilha de composição de custos justificando o valor do item.
- As notas fiscais apresentadas como justificativa de preço são outra marca de luminária, não da marca MBLED

att.
Delton

De: "cleomar cunha" <cleomar.cunha@bentogoncalves.rs.gov.br>

Para: "Diego Salini" <diego.salini@bentogoncalves.rs.gov.br>

Cc: "delton.picolo" <delton.picolo@bentogoncalves.rs.gov.br>, "Charrel F. Borotto Martinelli" <charrel.martinelli@bentogoncalves.rs.gov.br>

Enviadas: Quinta-feira, 24 de abril de 2025 13:35:54

Assunto: Análise e parecer

Bom tarde Secretário

Segue documentação PE 142 - item 4 - construvita - (parte 1 de 2) - 3ª chamada, para análise e parecer.

Aguardo retorno para dar continuidade ao certame.

Att

CLEOMAR CORDEIRO CUNHA
SETOR DE LICITAÇÕES

AV. OSVALDO ARANHA, 1105 - CIDADE ALTA
BENTO GONÇALVES - RS
FONE: (54) 3771-4272
www.bentogoncalves.rs.gov.br
   prefeiturabento



SECRETARIA
DE
FINANÇAS




Cálculo Dialux Luminárias de 50W MDLED Construvita.pdf
332 KB



Operator
Telephone
Fax
e-Mail

Street 1 / Valuation Field Roadway 1 / Isolines (E)



Values in Lux, Scale 1 : 329

Grid: 14 x 12 Points

E_{av} [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	u_0	E_{min} / E_{max}
29	7.20	78	0.251	0.092

Zimbra

cleomar.cunha@bentogoncalves.rs.gov.br

Re: Análise e parecer

De : delton piccolo
<delton.picolo@bentogoncalves.rs.gov.br>

sex., 25 de abr. de 2025 10:35

 2 anexos

Assunto : Re: Análise e parecer

Para : cleomar cunha
<cleomar.cunha@bentogoncalves.rs.gov.br>

Cc : Diego Salini
<diego.salini@bentogoncalves.rs.gov.br>, Charrel F.
Borotto Martinelli
<charrel.martinelli@bentogoncalves.rs.gov.br>

Boa tarde Cleomar,

Referente aos itens da empresa Construvita segue parecer:

- Item 05: a luminária de 150W apresentada, marca MBLED, **não** atinge o índice de uniformidade (u_0) maior que 0,3 conforme definido no termo de referencia. Em anexo cálculo realizado com os parâmetros definidos no termo demonstrando o não atendimento.
- Foi apresentado planilha de composição de custos justificando o valor do item.
- As notas fiscais apresentadas como justificativa de preço são outra marca de luminária, não da marca MBLED

att.
Delton

De: "cleomar cunha" <cleomar.cunha@bentogoncalves.rs.gov.br>

Para: "Diego Salini" <diego.salini@bentogoncalves.rs.gov.br>

Cc: "delton.picolo" <delton.picolo@bentogoncalves.rs.gov.br>, "Charrel F. Borotto Martinelli" <charrel.martinelli@bentogoncalves.rs.gov.br>

Enviadas: Quinta-feira, 24 de abril de 2025 13:40:51

Assunto: Análise e parecer

Bom tarde Secretário

Segue documentação PE 142 - item 5 - Construvita (parte 1 de 2) - 3ª chamada, para análise e parecer.

Aguardo retorno para dar continuidade ao certame.

Att

CLEOMAR CORDEIRO CUNHA
SETOR DE LICITAÇÕES

AV. OSVALDO ARANHA, 1105 - CIDADE ALTA
BENTO GONÇALVES - RS
FONE: (54) 3771-4272
www.bentogoncalves.rs.gov.br
   prefeiturabento



SECRETARIA
DE
FINANÇAS



Cálculo Dialux Luminárias de 150W MDLED Construvita.pdf
313 KB