

LICITAÇÃO ELETRÔNICA 22/2025

Manutenção Preventiva, Corretiva e Monitoria online do ambiente Data Center

ESCLARECIMENTOS

Questionamento 1: QUAL A DESCRIÇÃO TÉCNICA E QUANTITATIVO DOS EQUIPAMENTOS EXISTENTES NO SISTEMA DE DETECÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO?

Resposta 1: 02 Detecção Precoce AirSense - Modelo Stratos Micra100

Questionamento 2: QUAL A DESCRIÇÃO TÉCNICA E QUANTITATIVO DOS EQUIPAMENTOS EXISTENTES NO SISTEMA DE CFTV?

Resposta 2: 07 Camera IP Bosch FlexiDome2x NDN-498-P

Questionamento 3: QUAL A DESCRIÇÃO TÉCNICA E QUANTITATIVO DOS EQUIPAMENTOS EXISTENTES NO SISTEMA DE CMC?

Resposta 3: 01 Rittal CMC III Power Unit

02 Rittal CMC-TC Processing Unit II

Questionamento 4: QUAL A DESCRIÇÃO TÉCNICA E QUANTITATIVO DOS EQUIPAMENTOS EXISTENTES NO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO?

Resposta 4: 04 Leitores biométricos Control ID CX 700

Questionamento 5: QUAL A DESCRIÇÃO TÉCNICA E QUANTITATIVO DOS PONTOS EXISTENTES NO SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO?

Resposta 5: U/FTP CAT6A - 936 unidades

MM OM3 - 516 pares

MM OM4 - 32 pares

SM - 56 pares

Questionamento 6: QUAL DESCRIÇÃO TÉCNICA E CAPACIDADE EM KG DO CILINDRO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO?

Resposta 6: Sala Cofre - Carga de agente extintor: 156,5 Kg - Gás HFC-227ea

Sala Telecom - Carga de agente extintor: 25 Kg - Gás HFC-227ea